

بيانات العميل

رقم المعاينة : 2025082609481562 تاريخ الكشف : 2025/09/02
اليوم : الثلاثاء رقم التليفون : 01000810015
اسم العميل : م/محمد اسامه القانم بالمعاينة : سامح صلاح قرني عبد المحسن
العنوان : اوه ويست عمارة 68 المحافظة : الجيزة
تسجيل الدخول : 12:31 PM تسجيل الخروج : 02:36 PM
عدد الوحدات : 4 الاجراء التالي : _

اختبارات شبكة تغذية المياه

اختبار ضغط المياه : تم
ضغط المياه البارد : تم عدد 4
تم ولم يتبين لنا اي وجود خلل
ضغط المياه الساخن : تم عدد 4
تم ولم يتبين لنا اي وجود خلل
الكشف الحراري : تم
الموجات الصوتية : تم
فحص الاكسسوارات : تم
نتيجة الملاحظات : لم يتبين لنا اي وجود خلل من الشبكات المدفونه

اختبارات شبكة الصرف

صرف حوض الوش : تم عدد 4
صرف الغسالة : تم عدد 1
صرف البانيو : تم عدد 3
صرف حوض المطبخ : عدد 0
فحص البنية : عدد 3
فحص قاعدة التواليت : عدد 3
فحص خط التكيف : عدد 4
نتيجة الاختبارات : لم يتبين لنا اي وجود خلل من الشبكات المدفونه

الاجراءات المطلوبة

اجراءات التغذية :
اجراءات الاكسسوارات :
اجراءات الصرف :
اجراءات البنية : تركيب عدد 3 علايه بنيه وتقيلهم جيذا بماده السيوفيل
قاعدة التواليت :
اجراءات الارضيات : تقفيل فراغات الشاور + جرليا بماده الكيمافلكس
تقفيل بعض فراغات السيراميك بماده السيوفيل
مجموعة الغزل :

السياسات والمسئوليات

1. تضمن الشركة اعمال الكشف الالكتروني لمدة 30 يوم من تاريخ الكشف الالكتروني.
2. في حالة وجود خلل خلال فترة الضمان بجوز للعميل إجراء معاينة متابعة كشف إلكتروني بدون رسوم.
3. في حالة تبين عدم وجود اضرار خلال معاينة متابعة الكشف الالكتروني يتحمل العميل رسوم زيارة تتراوح من 500 جنيه الي 1000 جنيه.
4. في حالة إجراء الصيانة من خلال الشركة تضمن الشركة أعمال الصيانة لمدة ستة أشهر من تاريخ الصيانة.