

بيانات العميل

رقم المعاينة : 2025082609504447 تاريخ الكشف : 2025/09/02
اليوم : الثلاثاء رقم التليفون : 01000810015
اسم العميل : م/محمد اسامه القانم بالمعاينة : سامح صلاح قرني عبد المحسن
العنوان : اوه ويست المحافظة : الجيزة
تسجيل الدخول : 02:49 PM تسجيل الخروج : 03:21 PM
عدد الوحدات : 5 الاجراء التالي : _

اختبارات شبكة تغذية المياه

اختبار ضغط المياه : تم
ضغط المياه البارد : تم عدد 4
ضغط المياه الساخن : تم عدد 4
الكشف الحراري : تم
الموجات الصوتية : تم
فحص الأكسسوارات : تم
نتيجة الملاحظات : لم يتبين لنا اي وجود خلل من الشبكات المدفونه

اختبارات شبكة الصرف

صرف حوض الوش : تم عدد 4
صرف الغسالة : تم عدد 1
صرف البانيو : تم عدد 3
صرف حوض المطبخ : عدد 0
فحص البنية : تم عدد 4
فحص قاعدة التواليت : تم عدد 4
فحص خط التكيف : تم عدد 4
نتيجة الاختبارات : تم ولم يتبين لنا اي وجود خلل من الشبكات المدفونه

الاجراءات المطلوبة

اجراءات التغذية :
اجراءات الأكسسوارات :
اجراءات الصرف :
اجراءات البنية : تركيب علايه بيبه وتقفيلها جيدا بماده السيوفيل
قاعدة التواليت :
اجراءات الارضيات : تقفيل فراغات السيراميك بماده السيوفيل
تقفيل فراغات البانيو بماده الكيمافلكس
مجموعة الغزل :

السياسات والمسئوليات



1. تضمن الشركة اعمال الكشف الالكتروني لمدة 30 يوم من تاريخ الكشف الالكتروني.
2. في حالة وجود خلل خلال فترة الضمان يجوز للعميل إجراء معاينة متابعة كشف إلكتروني بدون رسوم.
3. في حالة تبين عدم وجود اضرار خلال معاينة متابعة الكشف الالكتروني يتحمل العميل رسوم زيارة تتراوح من 500 جنيه الي 1000 جنيه.
4. في حالة إجراء الصيانة من خلال الشركة تضمن الشركة أعمال الصيانة لمدة ستة أشهر من تاريخ الصيانة.