

بيانات العميل

رقم المعاينة : 2025082611464238 تاريخ الكشف : 2025/08/28
اليوم : الخميس رقم التليفون : 01026412655
اسم العميل : محمد عادل محمد القانم بالمعاينة : اسلام رشاد
العنوان : المرج القديمه ش العدل الدور الاول المحافظة : القاهرة
تسجيل الدخول : 09:11 PM تسجيل الخروج : 09:15 PM
عدد الوحدات : 1 الاجراء التالي : _

اختبارات شبكة تغذية المياه

اختبار ضغط المياه : تم
ضغط المياه البارد : تم عدد 1 تم الاختبار ولا يوجد أي تسريب
ضغط المياه الساخن : تم عدد 1 تم الاختبار ولا يوجد أي تسريب
الكشف الحراري : تم تم عمل كشف حراري
الموجات الصوتية : تم تم الاختبار ولا يوجد أي تسريب
فحص الأكسسوارات : تم تم الاختبار وتبين لنا وجود تسريب من طبه للخط الساخن للغسالة (تمت المعالجة)
نتيجة الملاحظات : بعد الفحص والاختبار لم يتبين لنا وجود أي تسريب في شبكات التغذية المدفونة

اختبارات شبكة الصرف

صرف حوض الوش : تم عدد 1 تم الاختبار ولا يوجد أي تسريب
صرف الغسالة : عدد
صرف الباتيو : عدد
صرف حوض المطبخ : عدد
فحص البنية : تم عدد 1 تم الاختبار ولا يوجد أي تسريب
فحص قاعدة التواليت : تم عدد 1 تم الاختبار ولا يوجد أي تسريب
فحص خط التكيف : عدد
نتيجة الاختبارات : بعد الفحص والاختبار لم يتبين لنا وجود أي تسريب في شبكات الصرف المدفونة

الاجراءات المطلوبة

اجراءات التغذية : لا يوجد
اجراءات الأكسسوارات : لا يوجد
اجراءات الصرف : لا يوجد
اجراءات البنية : لا يوجد
قاعدة التواليت : لا يوجد
اجراءات الارضيات : تقرير وحقق فراغات السيراميك بماده سيتوفيل
مجموعة العزل : لا يوجد

السياسات والمسئوليات

- تضمن الشركة اعمال الكشف الالكتروني لمدة 30 يوم من تاريخ الكشف الالكتروني.
- في حالة وجود خلل خلال فترة الضمان يجوز للعميل إجراء معاينة متابعة كشف إلكتروني بدون رسوم.
- في حالة تبين عدم وجود اضرار خلال معاينة متابعة الكشف الالكتروني يتحمل العميل رسوم زيارة تتراوح من 500 جنيه الي 1000 جنيه.
- في حالة إجراء الصيانة من خلال الشركة تضمن الشركة أعمال الصيانة لمدة ستة أشهر من تاريخ الصيانة.