

بيانات العميل

رقم المعاينة : 2025082612382720 تاريخ الكشف : 2025/08/28
اليوم : الخميس رقم التليفون : 01551559988
اسم العميل : محمد سالم القانم بالمعاينة : سامح صلاح قرني عبد المحسن
العنوان : أكتوبر 129 الحي الرابع مجاوره الاولى 6
بجوار مركز المدينه التجاري
تسجيل الدخول : 11:29 AM تسجيل الخروج : 12:49 PM
عدد الوحدات : 2 الاجراء التالي : _

اختبارات شبكة تغذية المياه

اختبار ضغط المياه : تم
ضغط المياه البارد : تم عدد 2
ضغط المياه الساخن : تم عدد 2
الكشف الحراري : تم
الموجات الصوتية : تم
فحص الأكسسوارات : تم
نتيجة الملاحظات : تبين لنا وجود تسريب من الخط السخن بجانب القاعده للحمام الخارجي

اختبارات شبكة الصرف

صرف حوض الوش : تم عدد 2
صرف الغسالة : عدد 0
صرف البانيو : تم عدد 2
صرف حوض المطبخ : عدد 0
فحص البنية : تم عدد 2
فحص قاعدة التواليت : تم عدد 2
فحص خط التكيف : عدد 0
نتيجة الاختبارات : لم يتبين لنا اي وجود خلل من الشبكات المدفونه

الاجراءات المطلوبة

اجراءات التغذية : إحلال وتجديد الجزء التالف من الخط السخن
اجراءات الأكسسوارات :
اجراءات الصرف :
اجراءات البنية : تركيب علبه بنيه وتفصيله جيدا بماده السيتوفيل
قاعدة التواليت : التشبيك علي قاعده للحمام الماستر
اجراءات الارضيات :
مجموعة الغزل :

السياسات والمسئوليات



1. تضمن الشركة اعمال الكشف الالكتروني لمدة 30 يوم من تاريخ الكشف الالكتروني.
2. في حالة وجود خلل خلال فترة الضمان يجوز للعميل إجراء معاينة متابعة كشف إلكتروني بدون رسوم.
3. في حالة تبين عدم وجود اضرار خلال معاينة متابعة الكشف الالكتروني يتحمل العميل رسوم زيارة تتراوح من 500 جنيه الي 1000 جنيه.
4. في حالة إجراء الصيانة من خلال الشركة تضمن الشركة أعمال الصيانة لمدة ستة أشهر من تاريخ الصيانة.