

بيانات العميل

رقم المعاينة : 2025082701355416 تاريخ الكشف : 2025/08/30
اليوم : السبت رقم التليفون : 01208468008
اسم العميل : اشرف هاني القانم بالمعاينة : محمد كارم
العنوان : بلقس بجوار الدائري المحافظة : القليوبية
تسجيل الدخول : 05:33 PM تسجيل الخروج : 07:20 PM
عدد الوحدات : 1 الاجراء التالي : _

اختبارات شبكة تغذية المياه

اختبار ضغط المياه : تم	عدد 1	تم الاختبار علي شبكة التغذية للخط البارد ولا يوجد تسريب
ضغط المياه البارد : تم	عدد 1	تم الاختبار ولا يوجد تسريب
ضغط المياه الساخن : تم	عدد 1	تم الاختبار بجهاز الاشعه تحت الحمراء
الكشف الحراري : تم	عدد 1	تم الاختبار بجهاز الموجات الصوتيه
الموجات الصوتية : تم	عدد 1	تم الاختبار
فحص الاكسسوارات : تم	عدد 1	تم الاختبار

نتيجة الملاحظات : تم الاختبار والكشف علي شبكات التغذية المنفصلة ساخن-بارد علي قوه ضغط 10 بار ولا يوجد تسريب

اختبارات شبكة الصرف

صرف حوض الوش : تم	عدد 1	تم الاختبار لا يوجد تسريب
صرف الغسالة : تم	عدد 1	تم الاختبار لا يوجد تسريب
صرف البانيو : تم	عدد 1	تم الاختبار لا يوجد تسريب
صرف حوض المطبخ : تم	عدد 0	صرف خارجي
فحص البنية : تم	عدد 1	تم الاختبار
فحص قاعدة التواليت : تم	عدد 1	تم الاختبار
فحص خط التكيف : تم	عدد 0	لا يوجد

نتيجة الاختبارات : تم الاختبار والكشف علي شبكات الصرف المدفونه ولا يوجد تسريب وتم اختيار ماسوره صرف عمومي 4بوصه ولا يوجد تسريب

الاجراءات المطلوبة

اجراءات التغذية : لا يوجد
اجراءات الاكسسوارات : التشيك علي محبس الدفن
اجراءات الصرف : لا يوجد
اجراءات البنية : يفضل تركيب علايه بيبه
قاعدة التواليت : لا يوجد
اجراءات الارضيات : يفضل حقن وتفرغ فواصل السراميك بماده سيتوفيل وحقن فراغات البانيو بماده كيما فليكس
مجموعة العزل : لا يوجد

السياسات والمسئوليات



1. تضمن الشركة اعمال الكشف الالكتروني لمدة 30 يوم من تاريخ الكشف الالكتروني.
2. في حالة وجود خلل خلال فترة الضمان يجوز للعميل اجراء معاينة متابعة كشف إلكتروني بدون رسوم.
3. في حالة تبين عدم وجود اضرار خلال معاينة متابعة الكشف الالكتروني يتحمل العميل رسوم زيارة تتراوح من 500 جنيه الي 1000 جنيه.
4. في حالة اجراء الصيانة من خلال الشركة تضمن الشركة أعمال الصيانة لمدة ستة أشهر من تاريخ الصيانة.