

بيانات العميل

رقم المعاينة : 2025082702320287 تاريخ الكشف : 2025/08/30
اليوم : السبت رقم التليفون : 01027926960
اسم العميل : احمد حسن القائم بالمعاينة : ابراهيم السيد عبد اللطيف سيد احمد
العنوان : المرج الجديد خلف بنينة توتال المحافظة : القاهرة
تسجيل الدخول : 10:14 AM تسجيل الخروج : 12:23 PM
عدد الوحدات : 1 الاجراء التالي : _

اختبارات شبكة تغذية المياه

اختبار ضغط المياه : تم
ضغط المياه البارد : تم
ضغط المياه الساخن : تم
الكشف الحراري : تم
الموجات الصوتية : تم
فحص الاكسسوارات : تم
نتيجة الملاحظات : بعد الفحص والكشف تبين لنا وجود تسريب في الخط الساخن أسفل حوض المطبخ جانب صرف الغسالة في تي الحام

عدد	1
عدد	1

تم الكشف والاختبار ع قوه الا ضغط 10 بار ولم يتبين لنا أي وجود تسريب
تم الكشف والاختبار وتبين لنا وجود تسريب في الخط الساخن في تي الخام أسفل حوض المطبخ جانب صرف الغسالة

إحلال وتجديد محبس الساخن أسفل حوض الوش وتقيل حولين المحبس جيدا

اختبارات شبكة الصرف

صرف حوض الوش : تم
صرف الغسالة : تم
صرف البانيو : لا يوجد
صرف حوض المطبخ : لا يوجد
فحص البنية : تم
فحص قاعدة التواليت : تم
فحص خط التكيف : لا يوجد
نتيجة الاختبارات : بعد الفحص والكشف لم يتبين لنا أي وجود تسريب في شبكه الصرف المدفونه

عدد	1
عدد	1
عدد	0
عدد	0
عدد	1
عدد	1
عدد	0

تم الكشف والاختبار ولم يتبين لنا أي وجود تسريب
تم الكشف والاختبار ولم يتبين لنا أي وجود تسريب
لا يوجد
لا يوجد
تم الكشف ولم يتبين لنا أي وجود تسريب
تشيك ع منيجه القاعده
لا يوجد

الاجراءات المطلوبة

اجراءات التغذية : إحلال وتجديد الجزء التالف من الخط الساخن في تي الحام مواسير 3/4 نص متر مواسير 3/4+تي 3/4+كوع 3/4+جلبه لحام 3/4
اجراءات الاكسسوارات : إحلال محبس حوض الوش الخط الساخن تقيل حولين المحبس جيدا
اجراءات الصرف : لا يوجد
اجراءات البنية : لا يوجد
قاعدة التواليت : تشيك ع منيجه القاعده
اجراءات الارضيات : لا يوجد
مجموعة العزل : لا يوجد

السياسات والمسئوليات

- تضمن الشركة اعمال الكشف الالكتروني لمدة 30 يوم من تاريخ الكشف الالكتروني.
- في حالة وجود خلل خلال فترة الضمان يجوز للعميل إجراء معاينة متابعة كشف إلكتروني بدون رسوم.
- في حالة تبين عدم وجود اضرار خلال معاينة متابعة الكشف الالكتروني يتحمل العميل رسوم زيارة تتراوح من 500 جنيه الي 1000 جنيه.
- في حالة إجراء الصيانة من خلال الشركة تضمن الشركة أعمال الصيانة لمدة ستة أشهر من تاريخ الصيانة.