

بيانات العميل

رقم المعاينة : 2025082704271929 تاريخ الكشف : 2025/08/30
اليوم : السبت رقم التليفون : 01005226179
اسم العميل : هاله محمد القانم بالمعاينة : محمد كارم
العنوان : الحى الاول - المجاورة الاولى المحافظة : الجيزة
تسجيل الدخول : 01:35 PM تسجيل الخروج : 02:51 PM
عدد الوحدات : 1 الاجراء التالي : _

اختبارات شبكة تغذية المياه

اختبار ضغط المياه : تم
ضغط المياه البارد : تم عدد 1
تم الاختبار علي شبكة التغذية للخط البارد وتبين وجود تسريب
ضغط المياه الساخن : تم عدد 1
تم الاختبار علي شبكة التغذية للخط الساخن ولا يوجد تسريب
الكشف الحراري : تم
تم الاختبار بجهاز الاشعه تحت الحمراء
الموجات الصوتية : تم
تم الاختبار بجهاز الموجات الصوتيه
فحص الاكسسوارات : تم
تم الاختبار
نتيجة الملاحظات : تم الاختبار والكشف علي شبكات التغذية المنفصلة ساخن-بارد علي قوه ضغط 10 بار وتبين وجود تسريب في الخط لحام نص بوصه بجانب القاعده يؤدى إلى تسريب مستمر T البارد

اختبارات شبكة الصرف

صرف حوض الوش : تم عدد 1
تم الاختبار ولا يوجد تسريب
صرف الغسالة : تم عدد 0
صرف خارجي
صرف البانيو : تم عدد 0
لا يوجد
صرف حوض المطبخ : تم عدد 1
تم الاختبار ولا يوجد تسريب
فحص البنية : تم عدد 1
تم الاختبار ولا يوجد تسريب
فحص قاعدة التواليت : تم عدد 1
لا يوجد
فحص خط التكيف : عدد
نتيجة الاختبارات : تم الاختبار والكشف علي شبكات الصرف المدفونه ولا يوجد تسريب

الاجراءات المطلوبة

اجراءات التغذية : إحلال وتجديد الجزء التالف في الخط البارد
اجراءات الاكسسوارات : لا يوجد
اجراءات الصرف : لا يوجد
اجراءات البنية : لا يوجد
قاعدة التواليت : لا يوجد
اجراءات الارضيات : يفضل حقن وتفرغ فواصل السراميك بماده سيتوفيل
مجموعة العزل :

السياسات والمسئوليات

- تضمن الشركة اعمال الكشف الالكتروني لمدة 30 يوم من تاريخ الكشف الالكتروني.
- في حالة وجود خلل خلال فترة الضمان يجوز للعميل إجراء معاينة متابعة كشف إلكتروني بدون رسوم.
- في حالة تبين عدم وجود اضرار خلال معاينة متابعة الكشف الالكتروني يتحمل العميل رسوم زيارة تتراوح من 500 جنيه الي 1000 جنيه.
- في حالة إجراء الصيانة من خلال الشركة تضمن الشركة أعمال الصيانة لمدة ستة أشهر من تاريخ الصيانة.