

بيانات العميل

رقم المعاينة : 2025082710010240 تاريخ الكشف : 2025/08/30
اليوم : السبت رقم التليفون : 01127633398
اسم العميل : مصطفى رجب القائم بالمعاينة : سامح صلاح قرني عبد المحسن
العنوان : r3 المحافظة : القاهرة
تسجيل الدخول : 11:24 AM تسجيل الخروج : 12:58 PM
عدد الوحدات : 3 الاجراء التالي : _

اختبارات شبكة تغذية المياه

اختبار ضغط المياه : تم
ضغط المياه البارد : تم عدد 3
ضغط المياه الساخن : تم عدد 3
الكشف الحراري : تم
الموجات الصوتية : تم
فحص الأكسسوارات : تم
نتيجة الملاحظات : تم ولم يتبين لنا اي وجود خلل من الشبكات المدفونه

اختبارات شبكة الصرف

صرف حوض الوش : تم عدد 3
صرف الغسالة : عدد 0
صرف البانيو : تم عدد 2
صرف حوض المطبخ : عدد 0
فحص البنية : تم عدد 3
فحص قاعدة التواليت : تم عدد 3
فحص خط التكيف : عدد 0
نتيجة الاختبارات : تم ولم يتبين لنا اي وجود خلل من الشبكات المدفونه

الاجراءات المطلوبة

اجراءات التغذية :
اجراءات الأكسسوارات :
اجراءات الصرف :
اجراءات البنية : تركيب عدد 3 علايه بنيه وتقيلهم جيذا بماده السيوفيل
قاعدة التواليت :
اجراءات الارضيات : تقيل فراغات السيراميك بماده السيوفيل
تقيل فراغات البانيو بماده الكيمافلكس
مجموعة الغزل :

السياسات والمسئوليات

1. تضمن الشركة اعمال الكشف الالكتروني لمدة 30 يوم من تاريخ الكشف الالكتروني.
2. في حالة وجود خلل خلال فترة الضمان بجوز للعميل اجراء معاينة متابعة كشف إلكتروني بدون رسوم.
3. في حالة تبين عدم وجود اضرار خلال معاينة متابعة الكشف الالكتروني يتحمل العميل رسوم زيارة تتراوح من 500 جنيه الي 1000 جنيه.
4. في حالة اجراء الصيانة من خلال الشركة تضمن الشركة أعمال الصيانة لمدة ستة أشهر من تاريخ الصيانة.