

بيانات العميل

رقم المعاينة : 2025082710225014 تاريخ الكشف : 2025/08/30
اليوم : السبت رقم التليفون : 01223109116
اسم العميل : هشام جمال صبري القائم بالمعاينة : اسلام قاسم
العنوان : جردنيا سيتي عماره 545 المحافظة : القاهرة
تسجيل الدخول : 01:48 PM تسجيل الخروج : 02:56 PM
عدد الوحدات : 1 الاجراء التالي : _

اختبارات شبكة تغذية المياه

اختبار ضغط المياه : تم
ضغط المياه البارد : تم عدد 1
ضغط المياه الساخن : تم عدد 1
الكشف الحراري : تم لم يتم
الموجات الصوتية : تم تم
فحص الأكسسوارات : تم تغيير جميع الأكسورا
نتيجة الملاحظات : وجود تسريب ف شرخ ف كوع بسن الخط الساخن شماعة خلاط البانيو

اختبارات شبكة الصرف

صرف حوض الوش : تم عدد 1 لا يوجد تسريب
صرف الغسالة : عدد لم يتم
صرف البانيو : تم عدد 1 لا يوجد تسريب
صرف حوض المطبخ : عدد لم يتم
فحص البنية : تم عدد 1 وجود خلل ف غلايه البنيه
فحص قاعدة التواليت : تم عدد 1 وجود خلل ف ملحه القاعده
فحص خط التكيف : عدد

نتيجة الاختبارات : بعد الكشف والفحص لا يوجد اي تسريب ف الشبكات المدفونه

الاجراءات المطلوبة

اجراءات التغذية : احلال وتجديد الجزء ف الخط الساخن ف كوع بسن شماعة خلاط البانيو
اجراءات الأكسسوارات : تغيير جميع الأكسور
اجراءات الصرف : لا يوجد
اجراءات البنية : تركيب غلايه بنيه وتقفيل جيدا بماده سيتوفيل
قاعدة التواليت : إحلال وتجديد ملحه القاعده وتقفيل جيدا بماده سيتوفيل
اجراءات الارضيات : تفريغ وحقق فراغات السيراميك بالكامل بماده سيتوفيل
مجموعة العزل :

السياسات والمسئوليات

- تضمن الشركة اعمال الكشف الالكتروني لمدة 30 يوم من تاريخ الكشف الالكتروني.
- في حالة وجود خلل خلال فترة الضمان يجوز للعميل إجراء معاينة متابعة كشف إلكتروني بدون رسوم.
- في حالة تبين عدم وجود اضرار خلال معاينة متابعة الكشف الالكتروني يتحمل العميل رسوم زيارة تتراوح من 500 جنيه الي 1000 جنيه.
- في حالة إجراء الصيانة من خلال الشركة تضمن الشركة أعمال الصيانة لمدة ستة أشهر من تاريخ الصيانة.