

بيانات العميل

رقم المعاينة : 2025082710530552 تاريخ الكشف : 2025/08/28
اليوم : الخميس رقم التليفون : 01004245705
اسم العميل : استاذ نشات القانم بالمعاينة : محمد كارم
العنوان : ابراج المهندسين ب كورنيش المعادي المحافظة : القاهرة
تسجيل الدخول : 12:58 PM تسجيل الخروج : 02:46 PM
عدد الوحدات : 1 الاجراء التالي : _

اختبارات شبكة تغذية المياه

اختبار ضغط المياه : تم
ضغط المياه البارد : تم عدد 1
تم الاختبار علي شبكه التغذية للخط البارد ولا يوجد تسريب
ضغط المياه الساخن : تم عدد 1
تم الاختبار علي شبكه التغذية للخط الساخن ولا يوجد تسريب د
الكشف الحراري : تم
تم الاختبار بجهاز الاشعه تحت الحمراء
الموجات الصوتية : تم
تم الاختبار بجهاز الموجات الصوتيه
فحص الاكسسوارات : تم
تم الاختبار
نتيجة الملاحظات : تم الاختبار والكشف علي شبكات التغذية المنفصلة ساخن-بارد علي قوه ضغط 10 بار ولا يوجد تسريب

اختبارات شبكة الصرف

صرف حوض الوش : تم عدد 2
تم الاختبار..لا يوجد تسريب
صرف الغسالة : تم عدد 0
للا يوجد
صرف البانيو : تم عدد 1
تم الاختبار ولا يوجد تسريب
صرف حوض المطبخ : تم عدد 0
لم يتم صرف خارجي
فحص البنية : تم عدد 1
تم الاختبار يوجد خلل في جسم البنية بماده
فحص قاعدة التواليت : تم عدد 1
تبين وجود خلل في منبجه القاعده
فحص خط التكيف : تم عدد 0
لا يوجد
نتيجة الاختبارات : تم الاختبار والكشف علي شبكات الصرف المدفونه ولا يوجد تسريب

الاجراءات المطلوبة

اجراءات التغذية : لا يوجد
اجراءات الاكسسوارات : لا يوجد
اجراءات الصرف : لا يوجد
اجراءات البنية : يتم تركيب اعلايه بنيه
قاعدة التواليت : إحلال وتجديد منبجه القاعده
اجراءات الارضيات : لا يوجد..يفضل حقن وتفرغ فواصل البانيو بماده كيما فليكس
مجموعة العزل : لا يوجد

السياسات والمسئوليات



1. تضمن الشركة اعمال الكشف الالكتروني لمدة 30 يوم من تاريخ الكشف الالكتروني.
2. في حالة وجود خلل خلال فترة الضمان يجوز للعميل إجراء معاينة متابعة كشف إلكتروني بدون رسوم.
3. في حالة تبين عدم وجود اضرار خلال معاينة متابعة الكشف الالكتروني يتحمل العميل رسوم زيارة تتراوح من 500 جنيه الي 1000 جنيه.
4. في حالة إجراء الصيانة من خلال الشركة تضمن الشركة أعمال الصيانة لمدة ستة أشهر من تاريخ الصيانة.