

بيانات العميل

رقم المعاينة : 2025082710551655 تاريخ الكشف : 2025/08/28
اليوم : الخميس رقم التليفون : 01200551712
اسم العميل : شركة انظمة القانم بالمعاينة : محمد كارم
العنوان : ابراج المهندسين ب كورنيش المعادي المحافظة : القاهرة
تسجيل الدخول : 02:51 PM تسجيل الخروج : 04:16 PM
عدد الوحدات : 1 الاجراء التالي : _

اختبارات شبكة تغذية المياه

اختبار ضغط المياه : تم
ضغط المياه البارد : تم عدد 1 تم الاختبار علي شبكه التغذية للخط البارد ولا يوجد تسريب
ضغط المياه الساخن : تم عدد 1 تم الاختبار علي شبكه التغذية للخط الساخن ولا يوجد تسريب
الكشف الحراري : تم تم الاختبار بجهاز الاشعه تحت الحمراء
الموجات الصوتية : تم تم الاختبار بجهاز الموجات الصوتيه
فحص الاكسسوارات : تم تم.يوجد خلل في الاكسسوار الموجود
نتيجة الملاحظات : تم الاختبار علي شبكات التغذية المنفصلة ساخن-بارد علي قوه ضغط 10بار ولا يوجد تسريب

اختبارات شبكة الصرف

صرف حوض الوش : تم عدد 0 تم الاختبار لا يوجد تسريب
صرف الغسالة : تم عدد 0 لا يوجد
صرف البانيو : تم عدد 1 تم الاختبار ولا يوجد تسريب
صرف حوض المطبخ : تم عدد 1 تم الاختبار ولا يوجد تسريب
فحص البنية : تم عدد 2 يوجد خلل في جسم البنيه الخاصه بالحمام الكبير
فحص قاعدة التواليت : تم عدد 1 تم الاختبار.. يوجد خلل في منيجه القاعده
فحص خط التكيف : تم عدد 0 لا يوجد
نتيجة الاختبارات : تم الاختبار والكشف علي شبكات الصرف المدفونه ولا يوجد تسريب داخل الشبكات

الاجراءات المطلوبة

اجراءات التغذية : لا يوجد
اجراءات الاكسسوارات : إحلال وتجديد جميع الاكسسوار المتهاك
اجراءات الصرف : لا يوجد
اجراءات البنية : يتم تركيب علاليه بنيه
قاعدة التواليت : إحلال وتجديد منيجه القاعده
اجراءات الارضيات : يفضل حقن وتفرغ فواصل السراميك بماده سيتوفيل وحقن فراغات البانيو بماده كيما فليكس
مجموعة العزل : لا يوجد

السياسات والمسئوليات

1. تضمن الشركة اعمال الكشف الالكتروني لمدة 30 يوم من تاريخ الكشف الالكتروني.
2. في حالة وجود خلل خلال فترة الضمان يجوز للعميل إجراء معاينة متابعة كشف إلكتروني بدون رسوم.
3. في حالة تبين عدم وجود اضرار خلال معاينة متابعة الكشف الالكتروني يتحمل العميل رسوم زيارة تتراوح من 500 جنيه الي 1000 جنيه.
4. في حالة إجراء الصيانة من خلال الشركة تضمن الشركة أعمال الصيانة لمدة ستة أشهر من تاريخ الصيانة.