

بيانات العميل

رقم المعاينة : 2025082801184637 تاريخ الكشف : 2025/08/30
اليوم : السبت رقم التليفون : 01005779000
اسم العميل : م/ احمد بيومي القانم بالمعاينة : ابراهيم السيد عبد اللطيف سيد احمد
العنوان : جنة التجمع الخامس عماره 332 المحافظة : القاهرة
تسجيل الدخول : 01:20 PM تسجيل الخروج : 02:49 PM
عدد الوحدات : 1 الاجراء التالي : _

اختبارات شبكة تغذية المياه

اختبار ضغط المياه : تم
ضغط المياه البارد : تم عدد 1
ضغط المياه الساخن : تم عدد 1
الكشف الحراري : تم
الموجات الصوتية : تم
فحص الاكسسوارات : تم
نتيجة الملاحظات : بعد الفحص والكشف تبين لنا وجود تسريب في الخط الساخن شرخ في الماسوره جانبا القاعده حمام المستر

اختبارات شبكة الصرف

صرف حوض الوش : تم عدد 1
صرف الغسالة : لا يوجد عدد 0
صرف البانيو : تم عدد 1
صرف حوض المطبخ : لا يوجد عدد 0
فحص البنية : تم عدد 1
فحص قاعدة التواليت : لم يتم عدد 0
فحص خط التكيف : لا يوجد عدد 0
نتيجة الاختبارات : بعد الفحص والكشف لم يتبين لنا أي وجود تسريب في شبكه الصرف المدفونه

الاجراء المطلوبة

اجراءات التغذية : إحلال وتجديد الجزاء التالف من الخط الساخن
اجراءات الاكسسوارات : لا يوجد
اجراءات الصرف : ملحوظه كوع 90من صرف الغسالة احلال وتجديد الكوع
اجراءات البنية : تركيب علايه بنيه ثم تقفلها بماده السيتوفيل
قاعدة التواليت : لا يوجد
اجراءات الارضيات : تفريغ وحقن فراغات سيراميك جيدا بماده السيتوفيل
تفريغ وحقن فواصل البانيو وتقفيله جيدا بماده الكيمافليكس
مجموعة العزل : لا يوجد

السياسات والمسئوليات

1. تضمن الشركة اعمال الكشف الالكتروني لمدة 30 يوم من تاريخ الكشف الالكتروني.
2. في حالة وجود خلل خلال فترة الضمان يجوز للعميل إجراء معاينة متابعة كشف إلكتروني بدون رسوم.
3. في حالة تبين عدم وجود اضرار خلال معاينة متابعة الكشف الالكتروني يتحمل العميل رسوم زيارة تتراوح من 500 جنيه الي 1000 جنيه.
4. في حالة إجراء الصيانة من خلال الشركة تضمن الشركة أعمال الصيانة لمدة ستة أشهر من تاريخ الصيانة.