

بيانات العميل

رقم المعاينة : 2025082802184250 تاريخ الكشف : 2025/08/31
اليوم : الأحد رقم التليفون : 01227677437
اسم العميل : م / وليد سلطان القانم بالمعاينة : اسلام رشاد
العنوان : التجمع الخامس - بجوار الجهاز القديم حمام المحافظة : القاهرة
تسجيل الدخول : 05:18 PM تسجيل الخروج : 06:34 PM
عدد الوحدات : 1 الاجراء التالي : _

اختبارات شبكة تغذية المياه

اختبار ضغط المياه : تم
ضغط المياه البارد : تم عدد 1
ضغط المياه الساخن : تم عدد 1
الكشف الحراري : تم
الموجات الصوتية : تم
فحص الأكسسوارات : تم
نتيجة الملاحظات : بعد الكشف والفحص لا يوجد أي تسريب ف الشبكات المدفونه

اختبارات شبكة الصرف

صرف حوض الوش : تم عدد 1 لا يوجد تسريب
صرف الغسالة : عدد
صرف البانيو : تم عدد 1 لا يوجد تسريب
صرف حوض المطبخ : تم عدد 1 لا يوجد تسريب
فحص البنية : تم عدد 1 وجود خلل في تقفيل البنية
فحص قاعدة التواليت : عدد لم يتم لانه مقفوله
فحص خط التكيف : عدد
نتيجة الاختبارات : بعد الكشف والفحص لا يوجد أي تسريب في شبكات الصرف المدفونه

الاجراء المطلوبة

اجراءات التغذية : لا يوجد
اجراءات الأكسسوارات : لا يوجد
اجراءات الصرف : لا يوجد
اجراءات البنية : تركيب علوية بنية وتقفيلها بماده سيتوفيل
قاعدة التواليت : تشيك ع كرسي القاعده
اجراءات الارضيات : لا يوجد
مجموعة العزل : تفريغ وحقن فراغات جسم الشاور بماده كيميائيلكس وتقفيل جرابيت الشاور بماده سيتوفيل

السياسات والمسئوليات

1. تضمن الشركة اعمال الكشف الالكتروني لمدة 30 يوم من تاريخ الكشف الالكتروني.
2. في حالة وجود خلل خلال فترة الضمان يجوز للعميل إجراء معاينة متابعة كشف إلكتروني بدون رسوم.
3. في حالة تبين عدم وجود اضرار خلال معاينة متابعة الكشف الالكتروني يتحمل العميل رسوم زيارة تتراوح من 500 جنيه الي 1000 جنيه.
4. في حالة إجراء الصيانة من خلال الشركة تضمن الشركة أعمال الصيانة لمدة ستة أشهر من تاريخ الصيانة.