

بيانات العميل

رقم المعايينة : 2025082802575084 تاريخ الكشف : 2025/08/30
اليوم : السبت رقم التليفون : 01006400702
اسم العميل : احمد حلمي رفاعي القانم بالمعايينة : محمد ابو العنين
العنوان : مساكن الضباط - عمارة 15 - الدور الاول - شقه 15
تسجيل الدخول : 06:42 PM تسجيل الخروج : 07:52 PM
عدد الوحدات : 1 الاجراء التالي : _

اختبارات شبكة تغذية المياه

اختبار ضغط المياه : تم
ضغط المياه البارد : تم
ضغط المياه الساخن : تم
الكشف الحراري : تم
الموجات الصوتية : تم
فحص الاكسسوارات : تم
نتيجة الملاحظات : بعد الفحص تبين لنا تسريب من الخط البارد من خابور في الماسورة ولكن الخط الساخن لم يتبين لنا تسريب به

تم فحص خط التغذية تحت قوة ضغط (10) بار وتبين لنا وجود تسريب	عدد 1
تم فحص خط التغذية تحت قوة ضغط (10) بار ولم يتبين لنا وجود تسريب	عدد 1
عمل كشف أشعة تحت الحمراء للشبكات	
عمل كشف موجات صوتية علي الشبكات	
فحص الاكسسوارات ولم يتبين اي خلل بها	

اختبارات شبكة الصرف

صرف حوض الوش : تم
صرف الغسالة : تم
صرف البانيو : تم
صرف حوض المطبخ : تم
فحص البنية : تم
فحص قاعدة التواليت : تم
فحص خط التكيف : تم
نتيجة الاختبارات : بعد الفحص لم يتبين لنا تسريب من الشبكات

فحص خط الصرف ولم يتبين لنا وجود تسريب	عدد 1
فحص خط الصرف ولم يتبين لنا وجود تسريب	عدد 1
تم فحص صرف البانيو والطابق ولم يتبين لنا وجود تسريب	عدد 1
لم يتم الاختبار لتركيبه علي العمومي مباشر	عدد
تم فحص البنية و العالاه بالكامل ولم يتبين لنا وجود تسريب	عدد 1
تم فحص كرسي التواليت ولم يتبين لنا وجود تسريب	عدد 1
لا يوجد	عدد

الاجراءات المطلوبة

اجراءات التغذية : اصلاح الجزء التالف في الخط البارد وعمل لحام مزدوج
اجراءات الاكسسوارات : لا يوجد بها اي اجراء
اجراءات الصرف : لا يوجد بها اي اجراء
اجراءات البنية : لا يوجد بها اي اجراء
قاعدة التواليت : لا يوجد بها اي اجراء
اجراءات الارضيات : يفضل حقن فاصل البانيو بماده الكيما فلكس
مجموعة العزل :

السياسات والمسئوليات

- تضمن الشركة اعمال الكشف الالكتروني لمدة 30 يوم من تاريخ الكشف الالكتروني.
- في حالة وجود خلل خلال فترة الضمان يجوز للعميل إجراء معاينة متابعة كشف إلكتروني بدون رسوم.
- في حالة تبين عدم وجود اضرار خلال معاينة متابعة الكشف الالكتروني يتحمل العميل رسوم زيارة تتراوح من 500 جنيه الي 1000 جنيه.
- في حالة إجراء الصيانة من خلال الشركة تضمن الشركة أعمال الصيانة لمدة ستة أشهر من تاريخ الصيانة.