

بيانات العميل

رقم المعاينة : 2025082804374529 تاريخ الكشف : 2025/08/31
اليوم : الأحد رقم التليفون : 01111117272
اسم العميل : احمد شلتوت القانم بالمعاينة : محمد عبد الظاهر فهمي عبد العال يوسف
العنوان : شارع شاهين متفرع من شارع عين شمس 2 المحافظة : القاهرة
التوحيد والنور ميدان النعام تسجيل الدخول : 04:37 PM تسجيل الخروج : 06:21 PM
عدد الوحدات : 2 الاجراء التالي : _

اختبارات شبكة تغذية المياه

اختبار ضغط المياه : تم
ضغط المياه البارد : تم عدد 2
ضغط المياه الساخن : تم عدد 2
الكشف الحراري : تم
الموجات الصوتية : تم
فحص الاكسسوارات : تم
نتيجة الملاحظات : تم الاختبار والكشف علي شبكات التغذية ولم يتبين لنا وجود تسريب

اختبارات شبكة الصرف

صرف حوض الوش : تم عدد 2
صرف الغسالة : عدد
صرف البانيو : تم عدد 1
صرف حوض المطبخ : عدد
فحص البنية : تم عدد 2
فحص قاعدة التواليت : تم عدد 2
فحص خط التكيف : عدد
نتيجة الاختبارات : تم الاختبار والكشف علي شبكات الصرف ولم يتبين لنا وجود تسريب ولكن تبين لنا خلل في خرقة قاعدة التواليت لانها طهر

الاجراءات المطلوبة

اجراءات التغذية :
اجراءات الاكسسوارات : التشيك علي جميع الاكسسوارات بجلب التطويل وتغير 2 قلب محبس الدفن لحمام الرئيسي وحمام الضيوف
اجراءات الصرف : احلال وتجديد جسم البانيو
اجراءات البنية : تركيب علوية بيبه وتفتيلها بماده السيتوفيل
قاعدة التواليت : تغير خارجه قاعدة التواليت من ظهر الي بلاستيك
اجراءات الارضيات : تفريغ وحقق فراغات السيراميك بماده السيتوفيل
مجموعة العزل :

السياسات والمسئوليات

1. تضمن الشركة اعمال الكشف الالكتروني لمدة 30 يوم من تاريخ الكشف الالكتروني.
2. في حالة وجود خلل خلال فترة الضمان يجوز للعميل اجراء معاينة متابعة كشف إلكتروني بدون رسوم.
3. في حالة تبين عدم وجود اضرار خلال معاينة متابعة الكشف الالكتروني يتحمل العميل رسوم زيارة تتراوح من 500 جنيه الي 1000 جنيه.
4. في حالة اجراء الصيانة من خلال الشركة تضمن الشركة أعمال الصيانة لمدة ستة أشهر من تاريخ الصيانة.