

بيانات العميل

رقم المعاينة : 2025082806202557 تاريخ الكشف : 2025/08/31
اليوم : الأحد رقم التليفون : 01273327999
اسم العميل : رشا رضا القانم بالمعاينة : عبد الرحمن رمضان محمود محمد قطب
العنوان : ش المنشيه من محمد صلاح عماره الرحمه المحافظة : الجيزة
تسجيل الدخول : 01:13 PM تسجيل الخروج : 01:17 PM
عدد الوحدات : 1 الاجراء التالي : _

اختبارات شبكة تغذية المياه

اختبار ضغط المياه : تم
ضغط المياه البارد : تم عدد 1
ضغط المياه الساخن : تم عدد 1
الكشف الحراري : تم
الموجات الصوتية : تم
فحص الأكسسوارات : تم
نتيجة الملاحظات : بعد الكشف والاختبار لم يتبين لنا وجود اي تسريب من شبكات التغذية الذي تم الكشف عنها

اختبارات شبكة الصرف

صرف حوض الوش : تم عدد 1
صرف الفسالة : تم عدد 1
صرف البانيو : تم عدد 1
صرف حوض المطبخ : عدد
فحص البنية : تم عدد 1
فحص قاعدة التواليت : تم عدد 1
فحص خط التكيف : عدد
نتيجة الاختبارات : بعد الكشف والاختبار تبين لنا وجود خلل من اعلاه البنية وطابق البانيو وخلل نسبي من سوسته القاعده

الاجراءات المطلوبة

اجراءات التغذية : لا يوجد
اجراءات الأكسسوارات : لا يوجد
اجراءات الصرف : تغيير طابق البانيو
اجراءات البنية : تركيب اعلاه بنيه والتفيل الجيد عليها بماده السيتوفيل
قاعدة التواليت : تغيير سوسته صرف القاعده والتفيل الجيد عليها بماده السيتوفيل
اجراءات الارضيات : حقن اي فراغات موجوده في السيراميك بماده السيتوفيل
مجموعة العزل : لا يوجد

السياسات والمسئوليات

- تضمن الشركة اعمال الكشف الالكتروني لمدة 30 يوم من تاريخ الكشف الالكتروني.
- في حالة وجود خلل خلال فترة الضمان يجوز للعميل إجراء معاينة متابعة كشف إلكتروني بدون رسوم.
- في حالة تبين عدم وجود اضرار خلال معاينة متابعة الكشف الالكتروني يتحمل العميل رسوم زيارة تتراوح من 500 جنيه الي 1000 جنيه.
- في حالة إجراء الصيانة من خلال الشركة تضمن الشركة أعمال الصيانة لمدة ستة أشهر من تاريخ الصيانة.