

بيانات العميل

رقم المعاينة : 2025082806265332 تاريخ الكشف : 2025/08/30
اليوم : السبت رقم التليفون : 01225499972
اسم العميل : ايمن ممدوح عبد الرحمن القانم بالمعاينة : سامح صلاح قرني عبد المحسن
العنوان : ش يسري فهمي من ش احمد تيسير امام كليه 2 المحافظة : القاهرة
تسجيل الدخول : 08:33 PM تسجيل الخروج : 09:41 PM
عدد الوحدات : 1 الاجراء التالي : _

اختبارات شبكة تغذية المياه

اختبار ضغط المياه : تم
ضغط المياه البارد : تم عدد 1
ضغط المياه الساخن : تم عدد 1
الكشف الحراري : تم
الموجات الصوتية : تم
فحص الأكسسوارات : تم
نتيجة الملاحظات : تم وتبين وجود تسريب من الخط السخن

اختبارات شبكة الصرف

صرف حوض الوش : تم عدد 1
صرف الغسالة : تم عدد 1
صرف البانيو : تم عدد 1
صرف حوض المطبخ : عدد 0
فحص البنية : تم عدد 1
فحص قاعدة التواليت : تم عدد 1
فحص خط التكيف : عدد 0
نتيجة الاختبارات : تبين لنا وجود كسر كبير في قاع البنية

الاجراءات المطلوبة

اجراءات التغذية : إحلال وإصلاح الجزء التالف من الخط السخن
اجراءات الأكسسوارات :
اجراءات الصرف :
اجراءات البنية : تغيير البنية ب الكامل
قاعدة التواليت :
اجراءات الارضيات :
مجموعة العزل :

السياسات والمسئوليات



- تضمن الشركة اعمال الكشف الالكتروني لمدة 30 يوم من تاريخ الكشف الالكتروني.
- في حالة وجود خلل خلال فترة الضمان يجوز للعميل إجراء معاينة متابعة كشف إلكتروني بدون رسوم.
- في حالة تبين عدم وجود اضرار خلال معاينة متابعة الكشف الالكتروني يتحمل العميل رسوم زيارة تتراوح من 500 جنيه الي 1000 جنيه.
- في حالة إجراء الصيانة من خلال الشركة تضمن الشركة أعمال الصيانة لمدة ستة أشهر من تاريخ الصيانة.