

بيانات العميل

رقم المعاينة : 2025082810202459 تاريخ الكشف : 2025/09/01
اليوم : الإثنين رقم التليفون : 01011444497
اسم العميل : هشام عوض محبوب القانم بالمعاينة : اسلام رشاد
العنوان : ش علي الكرداسي بجوار الونش الدور الثالث 3 المحافظة : القاهرة
تسجيل الدخول : 10:20 AM تسجيل الخروج : 12:20 PM
عدد الوحدات : 2 الاجراء التالي : معالجة

اختبارات شبكة تغذية المياه

اختبار ضغط المياه : تم
ضغط المياه البارد : تم عدد 2 تم الاختبار وتبين لنا وجود تسريب في الخط البارد لحمام الماستر
ضغط المياه الساخن : تم عدد 2 تم الاختبار ولا يوجد أي تسريب
الكشف الحراري : تم تم عمل كشف حراري
الموجات الصوتية : تم تم عمل موجات صوتية
فحص الأكسسوارات : تم حديد لحوض الوش لحمام الطريقة T تم الفحص وتبين لنا وجود تسريب من نبل ١/٢ + وجود خلل في
نتيجة الملاحظات : بعد الفحص والاختبار تبين لنا وجود تسريب في الخط البارد لحمام الماستر

اختبارات شبكة الصرف

صرف حوض الوش : تم عدد 2 تم الاختبار ولا يوجد أي تسريب
صرف الغسالة : تم عدد 1 تم الاختبار ولا يوجد أي تسريب
صرف البانيو : تم عدد 1 تم الاختبار ولا يوجد أي تسريب
صرف حوض المطبخ : تم عدد 1 تم الاختبار ولا يوجد أي تسريب
فحص البنية : تم عدد 2 تم الاختبار ولا يوجد أي تسريب
فحص قاعدة التواليت : تم عدد 2 تم الاختبار وتبين لنا وجود تسريب من ملجئة قاعدة حمام الطريقة
فحص خط التكيف : عدد
نتيجة الاختبارات : بعد الفحص والاختبار لم يتبين لنا وجود أي تسريب في شبكات الصرف المدفونة

الاجراءات المطلوبة

اجراءات التغذية : (بسن داخلي ٣/٤) إحلال وتجديد الجزء التالف من الخط البارد لحمام الماستر
اجراءات الأكسسوارات : لا يوجد
اجراءات الصرف : لا يوجد
اجراءات البنية : لا يوجد
قاعدة التواليت : إحلال وتجديد ملجئة قاعدة حمام الطريقة
اجراءات الارضيات : تفريغ وحقق بعض فراغات السيراميك بماده سيتوفيل للحمام الطريقة
مجموعة العزل : تفريغ وحقق فراغات جسم البانيو بماده كيمافيليكس

السياسات والمسئوليات



1. تضمن الشركة اعمال الكشف الالكتروني لمدة 30 يوم من تاريخ الكشف الالكتروني.
2. في حالة وجود خلل خلال فترة الضمان يجوز للعميل إجراء معاينة متابعة كشف إلكتروني بدون رسوم.
3. في حالة تبين عدم وجود اضرار خلال معاينة متابعة الكشف الالكتروني يتحمل العميل رسوم زيارة تتراوح من 500 جنيه الي 1000 جنيه.
4. في حالة إجراء الصيانة من خلال الشركة تضمن الشركة أعمال الصيانة لمدة ستة أشهر من تاريخ الصيانة.