

بيانات العميل

رقم المعاينة : 2025082811003426 تاريخ الكشف : 2025/08/30
اليوم : السبت رقم التليفون : 01288866042
اسم العميل : علاء بركه القانم بالمعاينة : محمد صابر
العنوان : E الطريق الاوسطى ياتيو 5 المحافظة : القاهرة
تسجيل الدخول : 03:49 PM تسجيل الخروج : 04:21 PM
عدد الوحدات : 1 الاجراء التالي : _

اختبارات شبكة تغذية المياه

اختبار ضغط المياه :

تم اختبار علي قوة ضغط 10 بار ولم يتبين لنا وجود تسريب
تم اختبار علي قوة ضغط 10 بار ولم يتبين لنا وجود
عدد 1
عدد 1
ضغط المياه البارد : تم
ضغط المياه الساخن : تم
الكشف الحراري : تم
الموجات الصوتية : تم
فحص الاكسسوارات : تم

نتيجة الملاحظات : تم لاختبار والكشف على شبكة التغذية ولم يتبين لنا وجود تسريب

اختبارات شبكة الصرف

تم الكشف والاختبار علي الصرف ولم يتبين لنا وجود تسريب
تم الكشف والاختبار علي الصرف ولم يتبين لنا وجود تسريب
تم فحص البيئه ولم يتبين لنا وجود تسريب
تم لاختبار ولم يتبين لنا وجود تسريب
عدد 1
عدد 0
عدد 1
عدد 0
عدد 1
عدد 1
عدد 0
صرف حوض الوش : تم
صرف الغسالة : تم
صرف البانيو : تم
صرف حوض المطبخ : تم
فحص البيبة : تم
فحص قاعدة التواليت : تم
فحص خط التكيف : تم

نتيجة الاختبارات : تم لاختبار والكشف على شبكة الصرف ولم يتبين لنا وجود تسريب

الاجراءات المطلوبة

اجراءات التغذية :
اجراءات الاكسسوارات :
اجراءات الصرف :
اجراءات البيبة :
قاعدة التواليت :
اجراءات الارضيات : تفريغ وحفن فراغات السيراميك (بماده سيتوفيل)
مجموعة العزل :

السياسات والمسئوليات



- تضمن الشركة اعمال الكشف الالكتروني لمدة 30 يوم من تاريخ الكشف الالكتروني.
- في حالة وجود خلل خلال فترة الضمان يجوز للعميل إجراء معاينة متابعة كشف إلكتروني بدون رسوم.
- في حالة تبين عدم وجود اضرار خلال معاينة متابعة الكشف الالكتروني يتحمل العميل رسوم زيارة تتراوح من 500 جنيه الي 1000 جنيه.
- في حالة إجراء الصيانة من خلال الشركة تضمن الشركة أعمال الصيانة لمدة ستة أشهر من تاريخ الصيانة.