

بيانات العميل

رقم المعايينة : 2025083001044661 تاريخ الكشف : 2025/08/31
اليوم : الأحد رقم التليفون : 01063128026
اسم العميل : محمد عبد العليم احمد القانم بالمعايينة : محمد كارم
العنوان : كوبري الفحص الفلل المحافظة : القليوبية
تسجيل الدخول : 11:38 AM تسجيل الخروج : 02:15 PM
عدد الوحدات : 1 الاجراء التالي : _

اختبارات شبكة تغذية المياه

اختبار ضغط المياه : تم	عدد 1	تم الاختبار علي شبكة التغذية للخط البارد ولا يوجد تسريب
ضغط المياه البارد : تم	عدد	تم الاختبار علي شبكة التغذية للخط الساخن وتبين وجود تسريب
ضغط المياه الساخن : تم	عدد	تم الاختبار بجهاز الاشعه تحت الحمراء
الكشف الحراري : تم	عدد	تم الاختبار بجهاز الموجات الصوتيه
الموجات الصوتية : تم	عدد	تم الاختبار
فحص الاكسسوارات : تم	عدد	تم الاختبار والفحص علي شبكات التغذية المنفصلة ساخن-بارد علي قوه ضغط 10 بار وتبين وجود تسريب في جلبه تطويل لمحبس الغساله للخط البارد وتسريب في كوع بسن أسفل السخان للخط الساخن

اختبارات شبكة الصرف

صرف حوض الوش : تم	عدد 1	تم الاختبار ولا يوجد تسريب
صرف الغساله : تم	عدد 1	تم الاختبار ولا يوجد تسريب
صرف البانيو : تم	عدد 1	تم الاختبار ولا يوجد تسريب
صرف حوض المطبخ : تم	عدد 0	لم يتم صرف خارجي
فحص البنية : تم	عدد 1	يوجد خلل في جسم البنيه
فحص قاعدة التواليت : تم	عدد 1	قاعده مغلقه
فحص خط التكيف : تم	عدد 1	تم الاختبار ولا يوجد تسريب

نتيجة الاختبارات : تم الفحص والاختبار علي شبكات الصرف المدفونه ولا يوجد تسريب داخل الشبكات

الاجراءات المطلوبة

اجراءات التغذية : تم حل مشكله جلبه التطويل المؤدية إلى تسريب مستمر داخل الحيط
اجراءات الاكسسوارات : لا يوجد
اجراءات الصرف : لا يوجد
اجراءات البنية : يتم تركيب علايه بنيه
قاعدة التواليت : لا يوجد
اجراءات الارضيات : يفضل حقن وتفرغ فواصل السراميك بماده سيتوفيل وحقن فراغات البانيو بماده كيما فليكس
مجموعة العزل : لا يوجد

السياسات والمسئوليات



- تضمن الشركة اعمال الكشف الالكتروني لمدة 30 يوم من تاريخ الكشف الالكتروني.
- في حالة وجود خلل خلال فترة الضمان يجوز للعميل إجراء معاينة متابعة كشف إلكتروني بدون رسوم.
- في حالة تبين عدم وجود اضرار خلال معاينة متابعة الكشف الالكتروني يتحمل العميل رسوم زيارة تتراوح من 500 جنيه الي 1000 جنيه.
- في حالة إجراء الصيانة من خلال الشركة تضمن الشركة أعمال الصيانة لمدة ستة أشهر من تاريخ الصيانة.