

بيانات العميل

رقم المعاينة : 2025083001504810 تاريخ الكشف : 2025/08/31
اليوم : الأحد رقم التليفون : 01004046971
اسم العميل : اميره محمود القانم بالمعاينة : اسلام محمد جاد
العنوان : مول ذا بيست الحي العاشر شقة 04 مبني بي 1 المحافظة : الجيزة
تسجيل الدخول : 01:14 PM تسجيل الخروج : 02:53 PM
عدد الوحدات : 2 الاجراء التالي : _

اختبارات شبكة تغذية المياه

اختبار ضغط المياه :

عدد : ضغط المياه البارد :
عدد : ضغط المياه الساخن :
الكشف الحراري :
الموجات الصوتية :
فحص الأكسسوارات :
نتيجة الملاحظات :

اختبارات شبكة الصرف

عدد : صرف حوض الوش :
عدد : صرف الغسالة :
عدد : صرف الباتيو :
عدد : صرف حوض المطبخ :
عدد : فحص البنية :
عدد : فحص قاعدة التواليت :
عدد : فحص خط التكيف : تم

تم اختبار خط صرف التكيف وتبين وجود تسريب في الغرفة المجاورة للمكتب
نتيجة الاختبارات : تبين وجود تسريب ف خط صرف التكيف للغرفة المجاورة للمكتب قطر 1 بوصة

الاجراءات المطلوبة

اجراءات التغذية :
اجراءات الأكسسوارات :
اجراءات الصرف : اجراء الجزء التالف في خط صرف التكيف قطر 1 بوصة
اجراءات البنية :
قاعدة التواليت :
اجراءات الارضيات :
مجموعة الغزل :

السياسات والمسئوليات



1. تضمن الشركة اعمال الكشف الالكتروني لمدة 30 يوم من تاريخ الكشف الالكتروني.
2. في حالة وجود خلل خلال فترة الضمان يجوز للعميل إجراء معاينة متابعة كشف إلكتروني بدون رسوم.
3. في حالة تبين عدم وجود اضرار خلال معاينة متابعة الكشف الالكتروني يتحمل العميل رسوم زيارة تتراوح من 500 جنيه الي 1000 جنيه.
4. في حالة إجراء الصيانة من خلال الشركة تضمن الشركة أعمال الصيانة لمدة ستة أشهر من تاريخ الصيانة.