

بيانات العميل

رقم المعايينة : 2025083002513690 تاريخ الكشف : 2025/08/31
اليوم : الأحد رقم التليفون : 01022729283
اسم العميل : م / محمد عامر القائم بالمعاينة : محمد عبد الظاهر فهمي عبد العال يوسف
العنوان : شارع محمد البحري متفرع من سكة عبد 33 القاهرة
الرازق
تسجيل الدخول : 11:38 AM تسجيل الخروج : 01:04 PM
عدد الوحدات : 1 الاجراء التالي : معالجة

اختبارات شبكة تغذية المياه

اختبار ضغط المياه : تم
ضغط المياه البارد : تم عدد 1
تم الاختبار علي قوة ضغط (10) بار ولا يتبين لنا وجود تسريب
ضغط المياه الساخن : تم عدد 1
تم الاختبار علي قوة ضغط (10) بار ولا يتبين لنا وجود تسريب
الكشف الحراري : تم
الموجات الصوتية : تم
فحص الاكسسوارات : تم
تم الفحص ولم يتبين لنا وجود تسريب
تم الفحص ولم يتبين لنا وجود تسريب ويوجب للتشيك علي جميع الاكسسوارات
نتيجة الملاحظات : تم الاختبار والكشف علي شبكات التغذية ولم يتبين لنا وجود تسريب

اختبارات شبكة الصرف

صرف حوض الوش : تم عدد 1
صرف الغسالة : تم عدد 1
صرف البانيو : تم عدد 1
صرف حوض المطبخ : عدد
فحص البنية : تم عدد 1
فحص قاعدة التواليت : تم عدد 1
فحص خط التكيف : عدد
نتيجة الاختبارات : تم الاختبار والكشف علي شبكات الصرف ولم يتبين لنا وجود تسريب

الاجراءات المطلوبة

اجراءات التغذية :
اجراءات الاكسسوارات : التشيك علي جميع الاكسسوارات
اجراءات الصرف :
اجراءات البنية : تقفيل وش البنية بماده السيوفيل
قاعدة التواليت : احلال وتجديد ملججه قاعدة التواليت
احلال وتجديد طقم مسمار قاعدة التواليت
تقفيل قاعدة التواليت بماده السيوفيل
اجراءات الارضيات : تفريغ وحقن فراغات السيراميك بماده السيوفيل
تفريغ وحقن فراغات البانيو بماده الكيما فليكس
مجموعة الغزل :

السياسات والمسئوليات

- تضمن الشركة اعمال الكشف الالكتروني لمدة 30 يوم من تاريخ الكشف الالكتروني.
- في حالة وجود خلل خلال فترة الضمان يجوز للعميل إجراء معاينة متابعة كشف إلكتروني بدون رسوم.
- في حالة تبين عدم وجود اضرار خلال معاينة متابعة الكشف الالكتروني يتحمل العميل رسوم زيارة تتراوح من 500 جنيه الي 1000 جنيه.
- في حالة إجراء الصيانة من خلال الشركة تضمن الشركة أعمال الصيانة لمدة ستة أشهر من تاريخ الصيانة.