

بيانات العميل

رقم المعايينة : 2025083003460975 تاريخ الكشف : 2025/08/31
اليوم : الأحد رقم التليفون : 01111008573
اسم العميل : اسلام ايمن القانم بالمعايينة : اسلام رشاد
العنوان : التجمع الاول البنفسج 11 فيلا 236 الدور المحافظه : القاهرة
تسجيل الدخول : 11:04 AM تسجيل الخروج : 01:49 PM
عدد الوحدات : 2 الاجراء التالي : _

اختبارات شبكة تغذية المياه

اختبار ضغط المياه : تم
ضغط المياه البارد : تم عدد 2
تم الاختبار ولا يوجد أي تسريب
ضغط المياه الساخن : تم عدد 1
تم الاختبار وتبين لنا وجود تسريب في الخط الساخن في حمام الماستر
الكشف الحراري : تم
الموجات الصوتية : تم
فحص الاكسسوارات : تم
تم عمل كشف حراري
تم عمل موجات صوتية
تم الفحص ولا يوجد أي تسريب
نتيجة الملاحظات : بعد الفحص والاختبار تبين لنا وجود تسريب في الخط الساخن للحمام الماستر

اختبارات شبكة الصرف

صرف حوض الوش : تم عدد 2
صرف الغسالة : تم عدد 1
صرف البانيو : تم عدد 2
صرف حوض المطبخ : عدد
فحص البنية : تم عدد 2
فحص قاعدة التواليت : عدد
فحص خط التكيف : عدد
نتيجة الاختبارات : بعد الفحص والاختبار لم يتبين لنا وجود أي تسريب في شبكات الصرف المدفونة

الاجراءات المطلوبة

اجراءات التغذية : إحلال وتجديد الجزء التالف من الخط الساخن (شرح في ماسورة ٣/٤ بوصه)
اجراءات الاكسسوارات : لا يوجد
اجراءات الصرف : لا يوجد
اجراءات البنية : تركيب عدد ٢ علوية بنية وتقليها بماده سيتوفيل
قاعدة التواليت : لا يوجد
اجراءات الارضيات : لا يوجد
مجموعة العزل : تفريغ وحقن فراغات جسم البانيو + فراغات الشاور بماده كيمافليكس

السياسات والمسئوليات

- تضمن الشركة اعمال الكشف الالكتروني لمدة 30 يوم من تاريخ الكشف الالكتروني.
- في حالة وجود خلل خلال فترة الضمان يجوز للعميل إجراء معايينة متابعة كشف إلكتروني بدون رسوم.
- في حالة تبين عدم وجود اضرار خلال معايينة متابعة الكشف الالكتروني يتحمل العميل رسوم زيارة تتراوح من 500 جنيه الي 1000 جنيه.
- في حالة إجراء الصيانة من خلال الشركة تضمن الشركة أعمال الصيانة لمدة ستة أشهر من تاريخ الصيانة.