



# شركة اكسبيرت لمقاولات أعمال السباكة الحديثة وكشف تسربات المياه

## تقرير الكشف

بيانات العميل

رقم المعاينة : 2025083005024744  
التاريخ الكشف : 2025/09/01  
رقم التليفون : 01119988406  
القائم بالمعاينة : اسلام قاسم  
المحافظة : الجيزة  
تسجيل الخروج : 12:20 PM  
الاجراء التالي : \_  
العنوان : ميدان ابو الياسمين متفرع من ش طنطا  
اسم العميل : عماد سلام  
اليوم : الاثنين

اختبارات شبكة تغذية المياه

- |   |                                |
|---|--------------------------------|
| اخبار ضغط المياة : تم                                 |                                |
| ضغط المياة البارد : تم                                | عدد 1                          |
| ضغط المياة الساخن : تم                                | عدد 1                          |
| الكشف الحراري : تم                                    | تم                             |
| الموجات الصوتية : تم                                  | تم                             |
| فحص الاكسسوارات : تم                                  | تم وجود خلل في بعض الاكسسوارات |
| نتيجة الملاحظات : لا يوجد اي تسرب في الشبكات المدفونة |                                |

اختيارات شبكة الصرف

- |                             |       |                      |
|-----------------------------|-------|----------------------|
| تم ولا يوجد تسريب           | عدد 1 | صرف حوض الوش :       |
| لم يتم                      | عدد   | صرف الغسالة :        |
| تم ولا يوجد تسريب           | عدد 1 | صرف الباتيو :        |
| لم يتم                      | عدد   | صرف حوض المطبخ :     |
| تم وجود جسم البيئه ظهر      | عدد 1 | فحص البيبيه :        |
| تم وجود خلل ف مليحه القاعده | عدد   | فحص قاعدة التواليت : |
|                             | عدد   | فحص خط التكيف :      |
|                             | عدد   | نتائج الاختبارات :   |

الإدارات المطلوبة

- |                              |  |
|------------------------------|--|
| <b>اجراءات التغذية :</b>     | لا يوجد  |
| <b>اجراءات الاكسسوارات :</b> | تغير لعدد 3 محبس زاوية   |
| <b>اجراءات الصرف :</b>       | 2 طقم سينترال خلاط الشطاف + خلاط البانيو<br>4 وصله عادي سخان + 2 خلاط حوض الوش   |
| <b>اجراءات البيبة :</b>      | إحلال وتتجديد جسم البيبة من ظهر الى بلاستيك + إحلال وتتجديد الخارجه من ظهر الى بلاستيك                                   |
| <b>قاعدة التواليت :</b>      | إحلال وتتجديد ملحة القاعده وتنقيل جدا بماده سينوفيل<br>إحلال وتتجديد الخارجه من ظهر الى بلاستيك<br>تغير طقم مسار القاعده |
| <b>اجراءات الارضيات :</b>    | تفریغ وحقن فراغات السيراميك بالكامل بماده سينوفيل  |
| <b>مجموعة العزل :</b>        | تفریغ وحقن فراغات البانيو بماده كيما فليكس لون ايبيض   |

السياسات و المسئوليات

١. تضمن الشركة أعمال الكشف الإلكتروني لمدة 30 يوم من تاريخ الكشف الإلكتروني.
  ٢. في حالة وجود خلل خلال فترة الضمان يجوز للعميل إجراء معالجة متابعة كشف إلكتروني بدون رسوم.
  ٣. في حالة تبين عدم وجود اضرار خلال معاينة متابعة الكشف الإلكتروني يتحمل العميل رسوم زيارة تتراو
  ٤. في حالة انتهاء الصيانة من خلال الشركة تضمن الشركة أعمال الصيانة لمدة ستة أشهر من تاريخ الصيانة