

بيانات العميل

رقم المعاينة : 2025083007110334 تاريخ الكشف : 2025/09/02
اليوم : الثلاثاء رقم التليفون : 01144457704
اسم العميل : ايمن محمد القانم بالمعاينة : محمد صابر
العنوان : التجمع الاول المحافظة : القاهرة
تسجيل الدخول : 05:45 PM تسجيل الخروج : 06:32 PM
عدد الوحدات : 1 الاجراء التالي : _

اختبارات شبكة تغذية المياه

اختبار ضغط المياه : تم
ضغط المياه البارد : تم
ضغط المياه الساخن : تم
الكشف الحراري : تم
الموجات الصوتية : تم
فحص الأكسسوارات : تم
نتيجة الملاحظات : تم لاختبار والكشف على شبكة التغذية ولم يتبين لنا وجود تسريب

عدد	1
عدد	1

تم لاختبار علي قوة ضغط 10 بار ولم يتبين لنا وجود تسريب
تم لاختبار علي قوة ضغط 10 بار ولم يتبين لنا وجود تسريب

اختبارات شبكة الصرف

صرف حوض الوش : تم
صرف الغسالة : تم
صرف البانيو : تم
صرف حوض المطبخ : تم
فحص البنية : تم
فحص قاعدة التواليت : تم
فحص خط التكيف : تم
نتيجة الاختبارات : تم لاختبار والكشف على شبكة الصرف ولم يتبين لنا وجود تسريب

عدد	1
عدد	1
عدد	1
عدد	0
عدد	1
عدد	1
عدد	1

تم لاختبار علي الصرف ولم يتبين لنا وجود تسريب
تم لاختبار علي الصرف ولم يتبين لنا وجود تسريب
تم لاختبار علي الصرف ولم يتبين لنا وجود تسريب
تم الفحص وتبين لنا خلل في علاليه البنية
تم الفحص وتبين لنا خلل في سوسته القاعده

الاجراءات المطلوبة

اجراءات التغذية :
اجراءات الأكسسوارات :
اجراءات الصرف :
اجراءات البنية : علاليه بنية
قاعدة التواليت : تغيير سوسته القاعده
اجراءات الارضيات :
مجموعة العزل :

السياسات والمسئوليات

1. تضمن الشركة اعمال الكشف الالكتروني لمدة 30 يوم من تاريخ الكشف الالكتروني.
2. في حالة وجود خلل خلال فترة الضمان يجوز للعميل إجراء معاينة متابعة كشف إلكتروني بدون رسوم.
3. في حالة تبين عدم وجود اضرار خلال معاينة متابعة الكشف الالكتروني يتحمل العميل رسوم زيارة تتراوح من 500 جنيه الي 1000 جنيه.
4. في حالة إجراء الصيانة من خلال الشركة تضمن الشركة أعمال الصيانة لمدة ستة أشهر من تاريخ الصيانة.