

بيانات العميل

رقم المعايينة : 2025083007335178 تاريخ الكشف : 2025/09/01
اليوم : الإثنين رقم التليفون : 01208468008
اسم العميل : اشرف هاني القائم بالمعاينة : اسلام قاسم
العنوان : بلقس بجوار الدائري المحافظة : القليوبية
تسجيل الدخول : 03:29 PM تسجيل الخروج : 04:17 PM
عدد الوحدات : 1 الاجراء التالي : _

اختبارات شبكة تغذية المياه

اختبار ضغط المياه : تم
ضغط المياه البارد : تم عدد 1
ضغط المياه الساخن : تم عدد 1
الكشف الحراري : تم
الموجات الصوتية : تم
فحص الأكسسوارات : تم
نتيجة الملاحظات : لا يوجد اي تسريب ف الشبكات المدفونه

اختبارات شبكة الصرف

صرف حوض الوش : تم عدد 1
صرف الغسالة : تم عدد 1
صرف البانيو : عدد
صرف حوض المطبخ : عدد
فحص البنية : تم عدد 2
فحص قاعدة التواليت : تم عدد 1
فحص خط التكيف : عدد
نتيجة الاختبارات : لا يوجد اي تسريب ف الشبكات المدفونه

الاجراءات المطلوبة

اجراءات التغذية : لا يوجد
اجراءات الأكسسوارات : تشيك ع جميع الأكسوار بالكامل+جلب التطويل
اجراءات الصرف : لا يوجد اي تسريب
اجراءات البنية : تركيب عدد 2علايه بيبه وتقفيل جيدا بماده سيتوفيل
قاعدة التواليت : إحلال وتجديد مليجه القاعده وتقفيل جيدا بماده سيتوفيل
اجراءات الارضيات : تفريغ وحقن فراغات السيراميك بالكامل بماده سيتوفيل
مجموعة العزل :

السياسات والمسئوليات

1. تضمن الشركة اعمال الكشف الالكتروني لمدة 30 يوم من تاريخ الكشف الالكتروني.
2. في حالة وجود خلل خلال فترة الضمان يجوز للعميل إجراء معاينة متابعة كشف إلكتروني بدون رسوم.
3. في حالة تبين عدم وجود اضرار خلال معاينة متابعة الكشف الالكتروني يتحمل العميل رسوم زيارة تتراوح من 500 جنيه الي 1000 جنيه.
4. في حالة إجراء الصيانة من خلال الشركة تضمن الشركة أعمال الصيانة لمدة ستة أشهر من تاريخ الصيانة.