

بيانات العميل

رقم المعاينة :	2025083007490592	تاريخ الكشف :	2025/09/09
اليوم :	الثلاثاء	رقم التليفون :	01002933754
اسم العميل :	مسجد الحمد	القائم بالمعاينة :	محمد كارم
العنوان :	داكتور ابني بيتك المنطقه السادسه قطاع ح بجوار دجله بالمز	المحافظة :	الجيزه
تسجيل الدخول :	07:32 PM	تسجيل الخروج :	09:07 PM
عدد الوحدات :	0	الاجراء التالي :	—

اختبارات شبكة تغذية المياه

اختبار ضغط المياه :	تم
ضغط المياه البارد :	تم
ضغط المياه الساخن :	تم
الكشف الحراري :	تم
الموجات الصوتية :	تم
فحص الاكسسوارات :	تم
نتيجة الملاحظات :	تم الاختبار والفحص على شبكات التغذية المنفصلة ساخن-بارد على قوة ضغط 10 بار ولا يوجد تسريب

اختبارات شبكة الصرف

تم الاختبار ولا يوجد تسريب	عدد 2	تم	صرف حوض الوش :
لا يوجد	عدد 0	تم	صرف الغسالة :
لا يوجد	عدد 0	تم	صرف الباتيو :
لا يوجد	عدد 0	تم	صرف حوض المطبخ :
تم الاختبار	عدد 2	تم	فحص البنية :
تم الاختبار ولا يوجد مشاكل	عدد 3	تم	فحص قاعدة التواليت :
لا يوجد	عدد 0	تم	فحص خط التكيف :
نتيجة الاختبارات : تم الاختبار والكشف على شبكات الصرف المدفونه بالكامل ولا يوجد تسريب			

الاجراءات المطلوبة

لا يوجد إجراءات التغذية : لا يوجد
لا يوجد إجراءات الأكسسورات : لا يوجد
لا يوجد إجراءات الصرف : لا يوجد
لا يوجد إجراءات البنية : لا يوجد
لا يوجد قاعدة التواليت : لا يوجد

مجموعة العزل : لا يوجد

السياسات والمسئوليات

1. تضمن الشركة أعمال الكشف الإلكتروني لمدة 30 يوم من تاريخ الكشف الإلكتروني.
2. في حالة وجود خلل خلال فترة الضمان يجوز للعميل إجراء معاينة متابعة كشف إلكتروني بدون رسوم.
3. في حالة تبين عدم وجود اضرار خلال معاينة متابعة الكشف الإلكتروني يتحمل العميل رسوم زيارة تقراوح من 500 جنيهه الي 1000 جنيهه.
4. في حالة إجراء الصيانة من خلال الشركة تضمن الشركة أعمال الصيانة لمدة ستة أشهر من تاريخ الصيانة.

