

بيانات العميل

رقم المعاينة : 2025083009322322 تاريخ الكشف : 2025/08/31
اليوم : الأحد رقم التليفون : 01099399032
اسم العميل : خالد الديب القائم بالمعاينة : محمد عبد الظاهر فهمي عبد العال يوسف
العنوان : ش ترعه الجبل 425 المحافظة : القاهرة
تسجيل الدخول : 06:42 PM تسجيل الخروج : 08:41 PM
عدد الوحدات : 1 الاجراء التالي : _

اختبارات شبكة تغذية المياه

اختبار ضغط المياه : تم
ضغط المياه البارد : تم عدد 1 تم الاختبار علي قوة ضغط (10) بار ولا يتبين لنا وجود تسريب
ضغط المياه الساخن : تم عدد 1 تم الاختبار علي قوة ضغط (10) بار ولا يتبين لنا وجود تسريب
الكشف الحراري :
الموجات الصوتية : تم
فحص الاكسسوارات : تم
نتيجة الملاحظات : تم الاختبار والكشف علي شبكات التغذية ولم يتبين لنا وجود تسريب

اختبارات شبكة الصرف

صرف حوض الوش : تم عدد 1 تم الاختبار والكشف علي الصرف ولم يتبين لنا وجود خلل
صرف الغسالة : عدد
صرف البانيو : تم عدد 1 تم الاختبار والكشف علي الصرف ولم يتبين لنا وجود خلل
صرف حوض المطبخ : عدد
فحص البنية : تم عدد 1 تم الفحص وتبين لنا خلل في تقفيل البنية
فحص قاعدة التواليت : تم عدد 1 تم الفحص وتبين لنا خلل في ملججه قاعدة التواليت
فحص خط التكيف : عدد
نتيجة الاختبارات : تم الاختبار والكشف علي شبكات الصرف ولم يتبين لنا وجود خلل

الاجراءات المطلوبة

اجراءات التغذية :
اجراءات الاكسسوارات : التشيك علي جميع الاكسسوارات
اجراءات الصرف :
اجراءات البنية : تقفيل البنية بماده السيوفيل
قاعدة التواليت : احلال وتجديد ملججه قاعدة التواليت
اجراءات الارضيات : تفريغ وحقن فراغات السيراميك بماده السيوفيل
مجموعة العزل : تفريغ وحقن فراغات البانيو بماده الكيما فليكس

السياسات والمسئوليات

1. تضمن الشركة اعمال الكشف الالكتروني لمدة 30 يوم من تاريخ الكشف الالكتروني.
2. في حالة وجود خلل خلال فترة الضمان يجوز للعميل إجراء معاينة متابعة كشف إلكتروني بدون رسوم.
3. في حالة تبين عدم وجود اضرار خلال معاينة متابعة الكشف الالكتروني يتحمل العميل رسوم زيارة تتراوح من 500 جنيه الي 1000 جنيه.
4. في حالة إجراء الصيانة من خلال الشركة تضمن الشركة أعمال الصيانة لمدة ستة أشهر من تاريخ الصيانة.