



شركة اكسيرت لمقاولات أعمال السباكة الحديثة وكشف تسريبات المياه تقرير الكشف

بيانات العميل

رقم المعاينة : 2025083009384580
اليوم : الأحد
اسم العميل : مايكل رزق
العنوان : كمبوند مفيدا مول العيادات التجمع الخامس
تاريخ الكشف : 2025/08/31
رقم التليفون : 01010485990
القائم بالمعاينة : اسلام رشاد
المحافظة : القاهرة
تسجيل الخروج : 04:52 PM
الاجراء التالي : _
تسجيل الدخول : 02:17 PM
عدد الوحدات : 1

اختبارات شبكة تغذية المياه

اختبار ضغط المياه :

عدد	ضغط المياه البارد :
عدد	ضغط المياه الساخن :
	الكشف الحراري :
	الموجات الصوتية :
	فحص الاكسسوارات :
	نتيجة الملاحظات :

اختبارات شبكة الصرف

بعد الكشف والفحص تبين لنا وجود تسريب

عدد 2	صرف حوض الوش : تم
عدد	صرف الفسالة :
عدد	صرف البانيو :
عدد	صرف حوض المطبخ :
عدد	فحص البيبة :
عدد	فحص قاعدة التواليت :
عدد	فحص خط التكيف :

وجود تسريب ف ماسوره بوصه ونص صرف كرسي الدكتور

الاجراء المطلوبة

- اجراءات التغذية :
- اجراءات الاكسسوارات :
- اجراءات الصرف : إحلال وتجديد الجزء التالف ف صرف بوصه ونص كسر ف ماسوره
- اجراءات البيبة :
- قاعدة التواليت :
- اجراءات الارضيات :
- مجموعة الغزل :

السياسات والمسئوليات

- تضمن الشركة اعمال الكشف الالكتروني لمدة 30 يوم من تاريخ الكشف الالكتروني.
- في حالة وجود خلل خلال فترة الضمان يجوز للعميل إجراء معاينة متابعة كشف إلكتروني بدون رسوم.
- في حالة تبين عدم وجود اضرار خلال معاينة متابعة الكشف الالكتروني يتحمل العميل رسوم زيارة تتراوح من 500 جنيه الي 1000 جنيه.
- في حالة إجراء الصيانة من خلال الشركة تضمن الشركة أعمال الصيانة لمدة ستة أشهر من تاريخ الصيانة.

