

بيانات العميل

رقم المعاينة : 2025083012542879 تاريخ الكشف : 2025/08/31
 اليوم : الأحد رقم التليفون : 01061523200
 اسم العميل : محمود سمير القائم بالمعاينة : اسلام محمد جاد
 العنوان : ش مسجد الرحمة من المربوطيه عمارة 32 المحافظة : الجيزة
 الدور 10 شقة يسار الاسانسير تسجيل الدخول : 08:23 PM
 تسجيل الخروج : 09:30 PM
 عدد الوحدات : 1 الاجراء التالي : _

اختبارات شبكة تغذية المياه

اختبار ضغط المياه : تم
 ضغط المياه البارد : تم عدد 1
 ضغط المياه الساخن : تم عدد 1
 الكشف الحراري : تم
 الموجات الصوتية : تم
 فحص الأكسسوارات : تم
 نتيجة الملاحظات : لم يتبين وجود تسريب في الشبكات المدفونة

اختبارات شبكة الصرف

صرف حوض الوش : تم عدد 1
 صرف الغسالة : تم عدد 1
 صرف البانيو : تم عدد 1
 صرف حوض المطبخ : تم عدد 1
 فحص البنية : تم عدد 1
 فحص قاعدة التواليت : تم عدد 1
 فحص خط التكيف : تم عدد 0
 نتيجة الاختبارات : تبين وجود تسريب من منيعة القاعدة

الاجراءات المطلوبة

اجراءات التغذية : لم يتبين وجود تسريب في الشبكات المدفونة
 اجراءات الأكسسوارات : إحلال وتجديد طقم سنترك خلاط الشطاف
 اجراءات الصرف : لم يتبين وجود تسريب في الشبكات المدفونة
 اجراءات البنية : لم يتبين وجود تسريب
 قاعدة التواليت : إحلال وتجديد منيعة القاعدة وطقم المسمار الارضى والتقفيل عليها بمادة سيتوفيل
 اجراءات الارضيات : لم يتبين وجود تسريب
 مجموعة العزل :

السياسات والمسئوليات

1. تضمن الشركة اعمال الكشف الالكتروني لمدة 30 يوم من تاريخ الكشف الالكتروني.
2. في حالة وجود خلل خلال فترة الضمان يجوز للعميل إجراء معاينة متابعة كشف إلكتروني بدون رسوم.
3. في حالة تبين عدم وجود اضرار خلال معاينة متابعة الكشف الالكتروني يتحمل العميل رسوم زيارة تتراوح من 500 جنيه الي 1000 جنيه.
4. في حالة إجراء الصيانة من خلال الشركة تضمن الشركة أعمال الصيانة لمدة ستة أشهر من تاريخ الصيانة.