

بيانات العميل

رقم المعاينة : 2025083102211527	تاريخ الكشف : 2025/09/02
اليوم : الثلاثاء	رقم التليفون : 01111492030
اسم العميل : اسلام شرقاوي	القائم بالمعاينة : محمد صابر
العنوان : شارع 78	المحافظة : القاهرة
تسجيل الدخول : 01:59 PM	تسجيل الخروج : 02:35 PM
عدد الوحدات : 1	الاجراء التالي : _

اختبارات شبكة تغذية المياه

اختبار ضغط المياه :

عدد 1	تم ضغط المياه الباردة : تم
عدد 1	تم ضغط المياه الساخنة : تم
	الكشف الحراري : تم
	الموجات الصوتية : تم
	فحص الأكسسوارات :

نتيجة الملاحظات : تم اختبار والكشف على شبكة التغذية ولم يتبين لنا وجود تسريب

اختبارات شبكة الصرف

عدد 1	تم اختبار علي الصرف ولم يتبين لنا وجود تسريب	صرف حوض الوش : تم
عدد 1	تم لاختبار علي الصرف ولم يتبين لنا وجود تسريب	صرف الغسالة : تم
عدد		صرف الباتيو :
عدد 1	تم لاختبار علي الصرف ولم يتبين لنا وجود تسريب	صرف حوض المطبخ : تم
عدد 2	تم الفحص وتبين لنا وجود خلل في اعلايه البنيه وتقفيل با مادة الستوفيل	فحص البنية : تم
عدد 1	لم يتبين لنا وجود تسريب	فحص قاعدة التواليت : تم
عدد		فحص خط التكييف :

تم اختبار والكشف على شبكة الصرف ولم يتبين لنا وجود تسريب

الاجراءات المطلوبة

اجراءات التغذية :

اجراءات الاكسسوارات :

اجراءات الصرف :

اجراءات البيبة : 2علايه بيبيه وتقفيل با (مادة الستوفيل)

قاعدة التواليت :

اجراءات الارضيات :

مجموعة العزل :

السياسات والمسئوليات

1. تضمن الشركة أعمال الكشف الإلكتروني لمدة 30 يوم من تاريخ الكشف الإلكتروني.
2. في حالة وجود خلل خلال فترة الضمان يجوز للعميل إجراء معاينة متابعة كشف إلكتروني بدون رسوم.
3. في حالة تبين عدم وجود اضرار خلال معاينة متابعة الكشف الإلكتروني يتحمل العميل رسوم زيارة تتراوح من 500 جنيهه الي 1000 جنيهه.
4. في حالة إجراء الصيانة من خلال الشركة تضمن الشركة أعمال الصيانة لمدة ستة أشهر من تاريخ الصيانة.

