

بيانات العميل

رقم المعاينة : 2025083104274926 تاريخ الكشف : 2025/09/01
اليوم : الإثنين رقم التليفون : 01022117654
اسم العميل : اسماعيل محمد القائم بالمعاينة : محمد عبد الظاهر فهمي عبد العال يوسف
العنوان : .. المحافظة : القاهرة
تسجيل الدخول : 03:37 PM تسجيل الخروج : 04:47 PM
عدد الوحدات : 1 الاجراء التالي : معالجة

اختبارات شبكة تغذية المياه

اختبار ضغط المياه : تم
ضغط المياه البارد : تم عدد 1
تم الاختبار علي قوة ضغط (10) بار ولا يتبين لنا وجود تسريب
ضغط المياه الساخن : تم عدد 1
تم الاختبار علي قوة ضغط (10) بار ولا يتبين لنا وجود تسريب
الكشف الحراري : تم
الموجات الصوتية : تم
فحص الفحص ولم يتبين لنا خلل
فحص الاكسسوارات : تم
تم الفحص وتبين لنا خلل
نتيجة الملاحظات : تم الاختبار والكشف علي شبكات التغذية ولم يتبين لنا وجود تسريب

اختبارات شبكة الصرف

صرف حوض الوش : تم عدد 1
صرف الغسالة : عدد
صرف البانيو : تم عدد 1
صرف حوض المطبخ : عدد
فحص البنية : تم عدد 1
فحص قاعدة التواليت : تم عدد 1
فحص خط التكيف : تم عدد
نتيجة الاختبارات : تم الاختبار والكشف علي شبكات الصرف ولم يتبين لنا وجود خلل

الاجراءات المطلوبة

اجراءات التغذية :
اجراءات الاكسسوارات : التشيك علي جميع الاكسسوارات
اجراءات الصرف :
اجراءات البنية : تركيب علوية بنية لعدد 2 حمام
قاعدة التواليت : احلال وتجديد مليجه قاعدة التواليت 2
اجراءات الارضيات : تفريغ وحقق فراغات السيراميك (بماده السيتوفيل) لعدد 2 حمام
تفريغ وحقق فراغات البانيو بماده الكيما فليكس
مجموعة العزل :

السياسات والمسئوليات

- تضمن الشركة اعمال الكشف الالكتروني لمدة 30 يوم من تاريخ الكشف الالكتروني.
- في حالة وجود خلل خلال فترة الضمان يجوز للعميل إجراء معاينة متابعة كشف إلكتروني بدون رسوم.
- في حالة تبين عدم وجود اضرار خلال معاينة متابعة الكشف الالكتروني يتحمل العميل رسوم زيارة تتراوح من 500 جنيه الي 1000 جنيه.
- في حالة إجراء الصيانة من خلال الشركة تضمن الشركة أعمال الصيانة لمدة ستة أشهر من تاريخ الصيانة.

