

بيانات العميل

رقم المعايينة : 2025083106543576 تاريخ الكشف : 2025/09/02
اليوم : الثلاثاء رقم التليفون : 01113643910
اسم العميل : محمد عادل القائم بالمعاينة : محمد صابر
العنوان : العبور الجديدة سكن مصر عماره 111 المحافظة : القاهرة
تسجيل الدخول : 03:43 PM تسجيل الخروج : 04:53 PM
عدد الوحدات : 1 الاجراء التالي : معالجة

اختبارات شبكة تغذية المياه

اختبار ضغط المياه : تم
ضغط المياه البارد : تم عدد 1
ضغط المياه الساخن : تم عدد 1
الكشف الحراري : تم
الموجات الصوتية : تم
فحص الأكسسوارات : تم
نتيجة الملاحظات : تم لاختبار والكشف على شبكة التغذية ولم يتبين لنا وجود تسريب

اختبارات شبكة الصرف

صرف حوض الوش : تم عدد 1
صرف الغسالة : تم عدد 1
صرف البانيو : تم عدد 1
صرف حوض المطبخ : تم عدد
فحص البنية : تم عدد 1
فحص قاعدة التواليت : تم عدد 1
فحص خط التكيف : تم عدد
نتيجة الاختبارات : تم لاختبار والكشف على شبكة الصرف وتبين لنا وجود تسريب في صرف الغسالة

الاجراءات المطلوبة

اجراءات التغذية :
اجراءات الأكسسوارات :
تغيير القام الخاص با صرف الغسالة
اجراءات البنية : تركيب علايه بنيه
قاعدة التواليت : تغيير سوسته القاعده
اجراءات الارضيات : تفريغ وحقن فراغات السيراميك (بماده سيتوفيل)
مجموعة العزل : تفريغ وحقن فراغات الشاور (بماده الكيما فليكس) وتقفيل وش بنيه الشاور

السياسات والمسئوليات

- تضمن الشركة اعمال الكشف الالكتروني لمدة 30 يوم من تاريخ الكشف الالكتروني.
- في حالة وجود خلل خلال فترة الضمان يجوز للعميل إجراء معاينة متابعة كشف إلكتروني بدون رسوم.
- في حالة تبين عدم وجود اضرار خلال معاينة متابعة الكشف الالكتروني يتحمل العميل رسوم زيارة تتراوح من 500 جنيه الي 1000 جنيه.
- في حالة إجراء الصيانة من خلال الشركة تضمن الشركة أعمال الصيانة لمدة ستة أشهر من تاريخ الصيانة.

