

بيانات العميل

رقم المعاينة : 2025083107004772 تاريخ الكشف : 2025/09/02
اليوم : الثلاثاء رقم التليفون : 01117112873
اسم العميل : رمضان السيد قطب القائم بالمعاينة : اسلام محمد جاد
العنوان : فيصل كفر طهرمس 11 ش محمد سلامه متفرع من ش الشريف الدور الاول علوى شقة يمين السلم
تسجيل الدخول : 07:13 PM تسجيل الخروج : 08:12 PM
عدد الوحدات : 1 الاجراء التالي : معالجة

اختبارات شبكة تغذية المياه

اختبار ضغط المياه : تم
عدد 1 ضغط المياه البارد : تم
عدد 1 ضغط المياه الساخن : تم
الكشف الحراري : تم
الموجات الصوتية : تم
فحص الاكسسوارات : تم
نتيجة الملاحظات : لم يتبين وجود تسريب في الشبكات المدفونة

اختبارات شبكة الصرف

صرف حوض الوش : عدد 1
صرف الغسالة : عدد 1
صرف البانيو : عدد 0
صرف حوض المطبخ : عدد 1
فحص البنية : عدد 1
فحص قاعدة التواليت : عدد 1
فحص خط التكيف : عدد 0
نتيجة الاختبارات : تبين وجود تسريب من اسفل الوش الاستانلس لعدم وجود علابة بلاستيك تبين وجود تسريب من جلبه جوان ف المنور

الاجراءات المطلوبة

اجراءات التغذية : لم يتبين وجود تسريب في الشبكات المدفونة
اجراءات الاكسسوارات : إحلال وتجديد عدد 4 محبس زاوية
اجراءات الصرف : اصلاح جلبه تطويل جوان ف المنور قطر 2 بوصة
اجراءات البنية : تركيب علابة بيبا بلاستيك
قاعدة التواليت : إحلال وتجديد منيعة القاعدة
اجراءات الارضيات : لم يتبين وجود تسريب
مجموعة العزل :

السياسات والمسئوليات

- تضمن الشركة اعمال الكشف الالكتروني لمدة 30 يوم من تاريخ الكشف الالكتروني.
- في حالة وجود خلل خلال فترة الضمان يجوز للعميل إجراء معاينة متابعة كشف إلكتروني بدون رسوم.
- في حالة تبين عدم وجود اضرار خلال معاينة متابعة الكشف الالكتروني يتحمل العميل رسوم زيارة تتراوح من 500 جنيه الي 1000 جنيه.
- في حالة إجراء الصيانة من خلال الشركة تضمن الشركة أعمال الصيانة لمدة ستة أشهر من تاريخ الصيانة.