



# شركة اكسبيرت لمقاولات أعمال السباكة الحديثة وكشف تسربات المياه

## تقرير الكشف

### بيانات العميل

تاريخ الكشف : 2025/09/02  
رقم التليفون : 01156153581  
القائم بالمعاينة : اسلام محمد جاد  
المحافظة : الجيزة  
تسجيل الخروج : 03:16 PM  
الإجراء التالي : \_

رقم المعاينة : 2025083108055432  
اليوم : الثلاثاء  
اسم العميل : محمد هشام سيد  
العنوان : مساكن الشباب بالرمادة بجوار حافق الاهرام - عمارة 47 الدور الثاني على شقة أمم المسلم  
تسجيل الدخول : 02:38 PM  
عدد الوحدات : 1

### اختبارات شبكة تغذية المياه

اختبار ضغط المياه	: تم
ضغط المياه البارد	: تم
ضغط المياه الساخن	: تم
الكشف الحراري	: تم
الموجات الصوتية	: تم
فحص الأكسسوارات	: تم
نتيجة الملاحظات	: لم يتبين وجود تسرب في الشبكات المدفونة

### اختبارات شبكة الصرف

صرف حوض الوش	: تم
صرف الغسالة	: تم
صرف البانيو	: تم
صرف حوض المطبخ	: تم
فحص البيبة	: تم
فحص قاعدة التوايليت	: تم
فحص خط التكيف	: تم
نتيجة الاختبارات	: لم يتبين وجود تسرب في الشبكات المدفونة

### الإجراءات المطلوبة

اجراءات التغذية	: لم يتبين وجود تسرب في الشبكات المدفونة
اجراءات الأكسسوارات	: لم يتبين وجود تسرب
اجراءات الصرف	: لم يتبين وجود تسرب في الشبكات المدفونة
اجراءات البيبة	: لم يتبين وجود تسرب
قاعدة التوايليت	: لم يتبين وجود تسرب
اجراءات الارضيات	: إعادة تفريغ وحقن فاصل الأرضية بمادة سيتوفيل لأن بها بعض الفراغات بجوار القاعدة
مجموعة العزل	: سيتوفيل

### السياسات والمسؤوليات

- 1 . تضمن الشركة اعمال الكشف الالكتروني لمدة 30 يوم من تاريخ الكشف الالكتروني.
- 2 . في حالة وجود خلل خلال فترة الضمان يجوز العميل إجراء معاينة متابعة كشف إلكتروني بدون رسوم.
- 3 . في حالة تبين عدم وجود اضرار خلال معاينة متابعة الكشف الالكتروني يتحمل العميل رسوم زيارة تتراوح من 500 جنيه الى 1000 جنيه.
- 4 . في حالة إجراء الصيانة من خلال الشركة تضمن الشركة أعمال الصيانة لمدة ستة أشهر من تاريخ الصيانة.

