

بيانات العميل

رقم المعايينة : 2025083108393890 تاريخ الكشف : 2025/09/06
اليوم : السبت رقم التليفون : 01112744993
اسم العميل : عاطف السيد عبد اللطيف القائم بالمعاينة : محمد عبد الظاهر فهمي عبد العال يوسف
العنوان : شارع 15 مايو - أبراج المدينة المنورة - برج 5 المحافظة : القليوبية
تسجيل الدخول : 06:20 PM تسجيل الخروج : 07:31 PM
عدد الوحدات : 1 الاجراء التالي : _

اختبارات شبكة تغذية المياه

اختبار ضغط المياه : تم
ضغط المياه البارد : تم
ضغط المياه الساخن : تم
الكشف الحراري :
الموجات الصوتية : تم
فحص الأكسسوارات : تم
نتيجة الملاحظات : تم الاختبار والكشف علي شبكات التغذية ولم يتبين لنا وجود تسريب

عدد	تم الاختبار علي قوة ضغط (10) بار ولا يتبين لنا وجود تسريب
عدد 1	تم الاختبار علي قوة ضغط (10) بار ولا يتبين لنا وجود تسريب

اختبارات شبكة الصرف

صرف حوض الوش : تم
صرف الغسالة : تم
صرف البانيو : تم
صرف حوض المطبخ :
فحص البنية : تم
فحص قاعدة التواليت : تم
فحص خط التكيف :
نتيجة الاختبارات : تم الاختبار والكشف علي شبكات الصرف ولم يتبين لنا وجود تسريب

عدد 1	تم الاختبار والكشف علي الصرف ولم يتبين لنا وجود خلل
عدد 1	تم الاختبار والكشف علي الصرف ولم يتبين لنا وجود خلل
عدد 1	تم الاختبار والكشف علي الصرف ولم يتبين لنا وجود خلل
عدد 1	تم الفحص ولم يتبين لنا وجود خلل
عدد 1	تم الفحص وتبين لنا وجود خلل في ملججه قاعدة التواليت
عدد	

الاجراءات المطلوبة

اجراءات التغذية :
اجراءات الأكسسوارات :
اجراءات الصرف :
اجراءات البنية :
قاعدة التواليت :
اجراءات الارضيات :
مجموعة العزل :

احلال وتجديد ملججه قاعدة التواليت
احلال وتجديد طقم مسمار قاعدة التواليت وتقفل قاعدة التواليت بماده (السيئوفيل)
تفريغ وحقق فراغات البانيو بماده الكيما فليكس

السياسات والمسئوليات

- تضمن الشركة اعمال الكشف الالكتروني لمدة 30 يوم من تاريخ الكشف الالكتروني.
- في حالة وجود خلل خلال فترة الضمان بجوز للعميل اجراء معاينة متابعة كشف إلكتروني بدون رسوم.
- في حالة تبين عدم وجود اضرار خلال معاينة متابعة الكشف الالكتروني يتحمل العميل رسوم زيارة تتراوح من 500 جنيه الي 1000 جنيه.
- في حالة اجراء الصيانة من خلال الشركة تضمن الشركة أعمال الصيانة لمدة ستة أشهر من تاريخ الصيانة.

