

بيانات العميل

رقم المعايينة : 2025083109191887 تاريخ الكشف : 2025/09/01
اليوم : الإثنين رقم التليفون : 01555451103
اسم العميل : احمد حسن القانم بالمعايينة : اسلام رشاد
العنوان : ش عبد الرحمن نصر ثاني ش شمال من 37
مسجد عمر ابن الخطاب الزيتون الغربيه الدور
الاول
تسجيل الدخول : 12:47 PM تسجيل الخروج : 02:54 PM
عدد الوحدات : 1 الاجراء التالي : معالجة

اختبارات شبكة تغذية المياه

اختبار ضغط المياه : تم
عدد 1 ضغط المياه البارد : تم
عدد 1 ضغط المياه الساخن : تم
الكشف الحراري : تم
الموجات الصوتية : تم
فحص الاكسسوارات : تم
نتيجة الملاحظات : بعد الفحص والاختبار تبين لنا وجود تسريب في الخط الساخن لشمعة المطبخ

اختبارات شبكة الصرف

صرف حوض الوش : تم
عدد 1 صرف الغسالة : عدد
صرف البانيو : تم
عدد 1 صرف حوض المطبخ : عدد
فحص البنية : تم
عدد 1 فحص قاعدة التواليت : عدد
فحص خط التكيف : عدد
نتيجة الاختبارات : بعد الفحص والاختبار لم يتبين لنا وجود أي تسريب في شبكات الصرف المدفونة

الاجراءات المطلوبة

اجراءات التغذية : إحلال وتجديد الجزء التالف من الخط الساخن لشمعة المطبخ (تسريب في كوع لحام ١/٢)
اجراءات الاكسسوارات : إحلال وتجديد الاكسسوار عدد ٢ محبس زاوية+ ٣ طقم جلبية تطويل
اجراءات الصرف : لا يوجد
اجراءات البنية : تركيب علوية بنية وتقيلها بماده سيتوفيل
قاعدة التواليت : لا يوجد
اجراءات الارضيات : لا يوجد
مجموعة العزل : لا يوجد

السياسات والمسئوليات

1. تضمن الشركة اعمال الكشف الالكتروني لمدة 30 يوم من تاريخ الكشف الالكتروني.
2. في حالة وجود خلل خلال فترة الضمان يجوز للعميل إجراء معاينة متابعة كشف إلكتروني بدون رسوم.
3. في حالة تبين عدم وجود اضرار خلال معاينة متابعة الكشف الالكتروني يتحمل العميل رسوم زيارة تتراوح من 500 جنيه الي 1000 جنيه.
4. في حالة إجراء الصيانة من خلال الشركة تضمن الشركة أعمال الصيانة لمدة ستة أشهر من تاريخ الصيانة.