

بيانات العميل

رقم المعاينة : 2025083112502514 تاريخ الكشف : 2025/09/01
اليوم : الإثنين رقم التليفون : 01223902471
اسم العميل : عماد الدين حلمي القانم بالمعاينة : اسلام رشاد
العنوان : القسطنطين الجديدة المجاورة الاولى برج 6س المحافظة : القاهرة
تسجيل الدخول : 05:33 PM تسجيل الخروج : 05:37 PM
عدد الوحدات : 1 الاجراء التالي : معالجة

اختبارات شبكة تغذية المياه

اختبار ضغط المياه : تم
ضغط المياه البارد : تم عدد 1 تم الاختبار ولا يوجد أي تسريب
ضغط المياه الساخن : تم عدد 1 تم الاختبار ولا يوجد أي تسريب
الكشف الحراري : تم تم عمل كشف حراري
الموجات الصوتية : تم تم عمل موجات صوتية
فحص الأكسسوارات : تم تم الفحص ولا يوجد أي تسريب
نتيجة الملاحظات : بعد الفحص والاختبار لم يتبين لنا وجود أي تسريب في شبكات التغذية المدفونة

اختبارات شبكة الصرف

صرف حوض الوش : تم عدد 1 تم الاختبار ولا يوجد أي تسريب
صرف القسالة : تم عدد 2 تم الاختبار ولا يوجد أي تسريب
صرف البانيو : عدد
صرف حوض المطبخ : عدد
فحص البنية : تم عدد 1 تم الاختبار ولا يوجد أي تسريب
فحص قاعدة التواليت : تم عدد 1 تم الاختبار وتبين لنا وجود تسريب من ملجئة قاعدة معلقة
فحص خط التكيف : عدد
نتيجة الاختبارات : بعد الفحص والاختبار لم يتبين لنا وجود أي تسريب في شبكات الصرف المدفونة

الاجراءات المطلوبة

اجراءات التغذية : لا يوجد
اجراءات الأكسسوارات : لا يوجد
اجراءات الصرف : لا يوجد
اجراءات البنية : لا يوجد
قاعدة التواليت : إحلال وتجديد ملجئة قاعدة معلقة
اجراءات الارضيات : تفريغ وحقق فراغات السيراميك بماده سيتوفيل
مجموعة العزل : لا يوجد

السياسات والمسئوليات

- تضمن الشركة اعمال الكشف الالكتروني لمدة 30 يوم من تاريخ الكشف الالكتروني.
- في حالة وجود خلل خلال فترة الضمان يجوز للعميل إجراء معاينة متابعة كشف إلكتروني بدون رسوم.
- في حالة تبين عدم وجود اضرار خلال معاينة متابعة الكشف الالكتروني يتحمل العميل رسوم زيارة تتراوح من 500 جنيه الي 1000 جنيه.
- في حالة إجراء الصيانة من خلال الشركة تضمن الشركة أعمال الصيانة لمدة ستة أشهر من تاريخ الصيانة.