

بيانات العميل

رقم المعاينة : 2025090101594785 تاريخ الكشف : 2025/09/01
اليوم : الإثنين رقم التليفون : 01018689821
اسم العميل : م / احمد فتحي القانم بالمعاينة : عبد الرحمن رمضان محمود محمد قطب
العنوان : التجمع الخامس - هايد بارك - مبني 7 - الدور المحافظه : القاهرة
تسجيل الدخول : 10:52 AM تسجيل الخروج : 11:03 AM
عدد الوحدات : 1 الاجراء التالي : _

اختبارات شبكة تغذية المياه

اختبار ضغط المياه : تم
ضغط المياه البارد : تم عدد 1
ضغط المياه الساخن : تم عدد 1
الكشف الحراري :
الموجات الصوتية :
فحص الأكسسوارات : لا يوجد
نتيجة الملاحظات : بعد الفحص والاختبار لم يتبين وجود تسريب في شبكة التغذية الداخلية

اختبارات شبكة الصرف

صرف حوض الوش : تم عدد 2
صرف الغسالة : لا يوجد عدد
صرف البانيو : لا يوجد عدد
صرف حوض المطبخ : لا يوجد عدد
فحص البنية : تم عدد 3
فحص قاعدة التواليت : عدد
فحص خط التكيف : لا يوجد عدد
نتيجة الاختبارات : بعد الفحص والاختبار لشبكة الصرف الداخليه و تبين وجود تسريب و تم تحديد موقع التسريب

الاجراءات المطلوبة

اجراءات التغذية :
اجراءات الأكسسوارات :
اجراءات الصرف :
اجراءات البنية :
قاعدة التواليت :
اجراءات الارضيات :
مجموعة العزل :

السياسات والمسئوليات

- تضمن الشركة اعمال الكشف الالكتروني لمدة 30 يوم من تاريخ الكشف الالكتروني.
- في حالة وجود خلل خلال فترة الضمان يجوز للعميل إجراء معاينة متابعة كشف إلكتروني بدون رسوم.
- في حالة تبين عدم وجود اضرار خلال معاينة متابعة الكشف الالكتروني يتحمل العميل رسوم زيارة تتراوح من 500 جنيه الي 1000 جنيه.
- في حالة إجراء الصيانة من خلال الشركة تضمن الشركة أعمال الصيانة لمدة ستة أشهر من تاريخ الصيانة.