

بيانات العميل

رقم المعاينة : 2025090102014620 تاريخ الكشف : 2025/09/01
اليوم : الإثنين رقم التليفون : 01018689821
اسم العميل : م / احمد فتحي القائم بالمعاينة : عبد الرحمن رمضان محمود محمد قطب
العنوان : التجمع الخامس - هايد بارك - مبني 7 - الدور الأرضي (دورة المياه الحريمي)
تسجيل الدخول : 11:15 AM تسجيل الخروج : 11:20 AM
عدد الوحدات : 1 الاجراء التالي : _

اختبارات شبكة تغذية المياه

اختبار ضغط المياه : تم
ضغط المياه البارد : تم عدد 1
ضغط المياه الساخن : تم عدد 1
الكشف الحراري :
الموجات الصوتية :
فحص الأكسسوارات : لا يوجد
نتيجة الملاحظات : بعد الفحص والاختبار لم يتبين وجود تسريب في شبكة التغذية الداخلية

اختبارات شبكة الصرف

صرف حوض الوش : تم عدد 2
صرف الغسالة : عدد
صرف البانيو : عدد
صرف حوض المطبخ : عدد
فحص البنية : تم عدد 3
فحص قاعدة التواليت : عدد
فحص خط التكيف : عدد
نتيجة الاختبارات : بعد الفحص والاختبار لشبكة الصرف الداخلية لم يتبين وجود تسريب

الاجراءات المطلوبة

اجراءات التغذية :
اجراءات الأكسسوارات :
اجراءات الصرف :
اجراءات البنية :
قاعدة التواليت :
اجراءات الارضيات :
مجموعة العزل :

السياسات والمسئوليات



1. تضمن الشركة اعمال الكشف الالكتروني لمدة 30 يوم من تاريخ الكشف الالكتروني.
2. في حالة وجود خلل خلال فترة الضمان يجوز للعميل إجراء معاينة متابعة كشف إلكتروني بدون رسوم.
3. في حالة تبين عدم وجود اضرار خلال معاينة متابعة الكشف الالكتروني يتحمل العميل رسوم زيارة تتراوح من 500 جنيه الي 1000 جنيه.
4. في حالة إجراء الصيانة من خلال الشركة تضمن الشركة أعمال الصيانة لمدة ستة أشهر من تاريخ الصيانة.