

بيانات العميل

رقم المعاينة : 2025090102475567 تاريخ الكشف : 2025/09/08
اليوم : الإثنين رقم التليفون : 01066489050
اسم العميل : رمضان محمد سليمان القانم بالمعاينة : ابراهيم السيد عبد اللطيف سيد احمد
العنوان : ش سترو باشا تقاطع مصطفى فهمي برج 46 المحافظة : القاهرة
تسجيل الدخول : 11:12 AM تسجيل الخروج : 12:39 PM
عدد الوحدات : 2 الاجراء التالي : _

اختبارات شبكة تغذية المياه

اختبار ضغط المياه : تم
ضغط المياه البارد : تم عدد 2
ضغط المياه الساخن : تم عدد 1
الكشف الحراري : تم
الموجات الصوتية : تم
فحص الأكسسوارات : تم
تشيك ع جلب التطويل بالكامل وتغير الي جلب تطويل نحاس
نتيجة الملاحظات : بعد الفحص والكشف لم يتبين لنا أي وجود تسريب في شبكه التغذية المدفونه ساخن وبارد حمام الرانييسي +المستر

اختبارات شبكة الصرف

صرف حوض الوش : تم عدد 2
صرف الغسالة : لا يوجد عدد 0
صرف البانيو : تم عدد 1
صرف حوض المطبخ : لا يوجد عدد 0
فحص البنية : تم عدد 2
فحص قاعدة التواليت : تم عدد 2
فحص خط التكيف : لا يوجد عدد 0
نتيجة الاختبارات : بعد الفحص والكشف لم يتبين لنا أي وجود تسريب في شبكه الصرف المدفونه عدد 2حمام حمام الرانييسي +المستر

الاجراءات المطلوبة

اجراءات التغذية : لا يوجد
اجراءات الأكسسوارات : تشيك ع جلب التطويل بالكامل وتغير الي جلب تطويل نحاس
اجراءات الصرف : لا يوجد
اجراءات البنية : تفصيل حولين وش البنيه جيدا بماده السيوفيل عدد 2بنيه
قاعدة التواليت : لا يوجد
اجراءات الارضيات : تفريغ وحفن فراغات سيراميك جيدا بماده السيوفيل ابيض تفريغ وحفن فراغات الشاور وتفصيله جيدا بماده الكيمافليكس ابيض
مجموعة العزل : لا يوجد

السياسات والمسئوليات

1. تضمن الشركة اعمال الكشف الالكتروني لمدة 30 يوم من تاريخ الكشف الالكتروني.
2. في حالة وجود خلل خلال فترة الضمان يجوز للعميل إجراء معاينة متابعة كشف إلكتروني بدون رسوم.
3. في حالة تبين عدم وجود اضرار خلال معاينة متابعة الكشف الالكتروني يتحمل العميل رسوم زيارة تتراوح من 500 جنيه الي 1000 جنيه.
4. في حالة إجراء الصيانة من خلال الشركة تضمن الشركة أعمال الصيانة لمدة ستة أشهر من تاريخ الصيانة.