

بيانات العميل

رقم المعاينة : 2025090104255969 تاريخ الكشف : 2025/09/02
اليوم : الثلاثاء رقم التليفون : 01144407307
اسم العميل : نهلة يونس محمد القائم بالمعاينة : محمد ابو العنين
العنوان : الجيزة اكتوبر التوسعات الشماليه عمائر الريهام المحافظة : الجيزة
عمارة 17 الدور الثاني 203
تسجيل الدخول : 01:01 PM تسجيل الخروج : 02:33 PM
عدد الوحدات : 1 الاجراء التالي : _

اختبارات شبكة تغذية المياه

اختبار ضغط المياه : تم
ضغط المياه البارد : تم عدد 1
ضغط المياه الساخن : تم عدد 1
الكشف الحراري : تم
الموجات الصوتية : تم
فحص الاكسسوارات : تم
فحص الاكسسوارات وتبين وجود خلل بها
نتيجة الملاحظات : بعد الفحص لم يتبين لنا وجود اي تسريب في الشبكة المدفونه للخط الساخن والخط البارد ولاكن تبين لنا تسريب من جليبه تطويل داخل الحائط

اختبارات شبكة الصرف

صرف حوض الوش : تم عدد 1
صرف الغسالة : عدد
صرف البانيو : تم عدد 1
صرف حوض المطبخ : عدد
فحص البنية : تم عدد 1
فحص قاعدة التواليت : تم عدد 1
فحص خط التكيف : عدد
نتيجة الاختبارات : بعد الفحص تبين لنا تسريب من ارضية الحمام بالكامل لعدم تقفيلها نهائيا ووجود خلل في البلاعه اسفل الوش لعدم تقفيلها جيدا

الاجراء المطلوبة

اجراءات التغذية : لا يوجد بها اي اجراء
اجراءات الاكسسوارات : تغيير عدد 2 جليبه تطويل خاصيين بمجموعه شطاف التواليت وحوض الوش
اجراءات الصرف : لا يوجد بها اي اجراء
اجراءات البنية : تقفيل اسفل وش البلاعه بماده السيتوفيل
قاعدة التواليت : لا يوجد بها اي اجراء
اجراءات الارضيات : تقفيل فواصل السيراميك بماده السيتوفيل / وفواصل الجاكوزي بماده الكيما فلكس
مجموعة العزل :

السياسات والمسئوليات

1. تضمن الشركة اعمال الكشف الالكتروني لمدة 30 يوم من تاريخ الكشف الالكتروني.
2. في حالة وجود خلل خلال فترة الضمان يجوز للعميل إجراء معاينة متابعة كشف إلكتروني بدون رسوم.
3. في حالة تبين عدم وجود اضرار خلال معاينة متابعة الكشف الالكتروني يتحمل العميل رسوم زيارة تتراوح من 500 جنيه الي 1000 جنيه.
4. في حالة إجراء الصيانة من خلال الشركة تضمن الشركة أعمال الصيانة لمدة ستة أشهر من تاريخ الصيانة.