

بيانات العميل

رقم المعاينة : 2025090106044284 تاريخ الكشف : 2025/09/02
اليوم : الثلاثاء رقم التليفون : 01111168320
اسم العميل : حسام محمد عبد المنعم القام بالمعاينة : محمد صابر
العنوان : شارع المختار - من شارع النصر 10 المحافظة : القاهرة
تسجيل الدخول : 11:08 AM تسجيل الخروج : 12:26 PM
عدد الوحدات : 1 الاجراء التالي : _

اختبارات شبكة تغذية المياه

اختبار ضغط المياه : تم
ضغط المياه البارد : تم
ضغط المياه الساخن : تم
الكشف الحراري : تم
الموجات الصوتية : تم
فحص الاكسسوارات : تم
نتيجة الملاحظات : تم الاختبار والكشف على شبكة التغذية وتبين لنا وجود تسريب في الخط المشترك بين الحمام والمطبخ

اختبارات شبكة الصرف

صرف حوض الوش : عدد
صرف الغسالة : عدد
صرف البانيو : عدد
صرف حوض المطبخ : عدد 0 لم يختبر لانه خارجي
فحص البنية : عدد
فحص قاعدة التواليت : عدد
فحص خط التكيف : عدد
نتيجة الاختبارات : لم يختبر الصرف لانه خارجي

الاجراءات المطلوبة

اجراءات التغذية : تغيير الجز أتل من خط السخن
اجراءات الاكسسوارات : تغيير الاكسسوارات وتشيك
اجراءات الصرف :
اجراءات البنية :
قاعدة التواليت :
اجراءات الارضيات :
مجموعة العزل :

السياسات والمسئوليات

- تضمن الشركة اعمال الكشف الالكتروني لمدة 30 يوم من تاريخ الكشف الالكتروني.
- في حالة وجود خلل خلال فترة الضمان يجوز للعميل إجراء معاينة متابعة كشف إلكتروني بدون رسوم.
- في حالة تبين عدم وجود اضرار خلال معاينة متابعة الكشف الالكتروني يتحمل العميل رسوم زيارة تتراوح من 500 جنيه الي 1000 جنيه.
- في حالة إجراء الصيانة من خلال الشركة تضمن الشركة أعمال الصيانة لمدة ستة أشهر من تاريخ الصيانة.