

بيانات العميل

رقم المعاينة : 2025090106481814 تاريخ الكشف : 2025/09/03
اليوم : الأربعاء رقم التليفون : 01033242555
اسم العميل : عمر احمد راجح القانم بالمعاينة : محمد كارم
العنوان : شارع يوسف تقاطع شارع شريف عماره 32 المحافظة : القاهرة
اليابانيه بجوار الحديقة اليابانيه
تسجيل الدخول : 10:45 AM تسجيل الخروج : 12:36 PM
عدد الوحدات : 1 الاجراء التالي : _

اختبارات شبكة تغذية المياه

اختبار ضغط المياه : تم
ضغط المياه البارد : تم عدد 1
تم الاختبار علي شبكه التغذية للخط البارد ولا يوجد تسريب
ضغط المياه الساخن : تم عدد 1
تم الاختبار علي شبكه التغذية للخط الساخن وتبين وجود تسريب
الكشف الحراري : تم
تم الاختبار بجهاز الاشعه تحت الحمراء
الموجات الصوتية : تم
تم الاختبار بجهاز الموجات الصوتيه
فحص الأكسسوارات : تم
تم الاختبار وتبين وجود خلل في بعض الأكسسوار
نتيجة الملاحظات : تم الاختبار والكشف علي شبكات التغذية المنفصلة ساخن-بارد علي قوه ضغط 10 بار وتبين وجود تسريب في الخط الساخن بجوار البانيو شرح في ماسوره 3/4 بوصه

اختبارات شبكة الصرف

صرف حوض الوش : تم عدد 1
تم الاختبار ولا يوجد تسريب
صرف الغسالة : تم عدد 1
تم لا يوجد
صرف البانيو : تم عدد 1
تم الاختبار ولا يوجد تسريب
صرف حوض المطبخ : تم عدد 0
صرف خارجي
فحص البنية : تم عدد 1
تبين وجود خلل في جسم البنيه
فحص قاعدة التواليت : تم عدد 1
تبين وجود خلل في منبجه القاعده
فحص خط التكيف : تم عدد 0
لا يوجد
نتيجة الاختبارات : تم الاختبار والكشف علي شبكات الصرف المدفونه ولا يوجد تسريب

الاجراءات المطلوبة

اجراءات التغذية : إحلال وتجديد الجزء التالف في الخط الساخن
اجراءات الأكسسوارات : إحلال وتجديد بعض الأكسسوار المتهاك
اجراءات الصرف : لا يوجد
اجراءات البنية : يتم تركيب عاليه بنيه
قاعدة التواليت : يتم التشبيك علي منبجه القاعده
اجراءات الارضيات : حقن وتفرغ فواصل السراميك بماده سيتوفيل وحقن فراغات البانيو بماده كيما فليكس
مجموعة العزل : لا يوجد

السياسات والمسئوليات

- تضمن الشركة اعمال الكشف الالكتروني لمدة 30 يوم من تاريخ الكشف الالكتروني.
- في حالة وجود خلل خلال فترة الضمان يجوز للعميل إجراء معاينة متابعة كشف إلكتروني بدون رسوم.
- في حالة تبين عدم وجود اضرار خلال معاينة متابعة الكشف الالكتروني يتحمل العميل رسوم زيارة تتراوح من 500 جنيه الي 1000 جنيه.
- في حالة إجراء الصيانة من خلال الشركة تضمن الشركة أعمال الصيانة لمدة ستة أشهر من تاريخ الصيانة.