

بيانات العميل

رقم المعاينة : 2025090106594151 تاريخ الكشف : 2025/09/08
اليوم : الإثنين رقم التليفون : 01050003672
اسم العميل : هناء سلامة القائم بالمعاينة : اسلام محمد جاد
العنوان : التجمع - الاندلس - كومباوند سكن - عمارة 11 شقة 13 حمام الضيوف ف منتصف الطرقة
تسجيل الدخول : 02:39 PM تسجيل الخروج : 04:21 PM
عدد الوحدات : 1 الاجراء التالي : معالجة

اختبارات شبكة تغذية المياه

اختبار ضغط المياه : تم
ضغط المياه البارد : تم عدد 1
تم الفحص والاختبار تحت قوة ضغط 6بار
ضغط المياه الساخن : تم عدد 1
تم الفحص والاختبار تحت قوة ضغط 6بار
الكشف الحراري : تم
الموجات الصوتية : تم
فحص الأكسسوارات : تم
نتيجة الملاحظات : لم يتبين وجود تسريب في الشبكات المدفونة
وجود تهالك ف طقم سنترك خلط الدش

اختبارات شبكة الصرف

صرف حوض الوش : تم عدد 1
صرف الغسالة : تم عدد 1
صرف البانيو : تم عدد 1
صرف حوض المطبخ : تم عدد 0
فحص البنية : تم عدد 1
فحص قاعدة التواليت : تم عدد 1
فحص خط التكيف : تم عدد 0
نتيجة الاختبارات : تبين وجود تسريب من منجعة القاعدة
تبين وجود كسر ف البنية وتسريب من فاصل العلايه
وجود فراغات في فاصل البانيو المباني

الاجراءات المطلوبة

اجراءات التغذية : لم يتبين وجود تسريب في الشبكات المدفونة
اجراءات الأكسسوارات : إحلال وتجديد طقم سنترك خلط الدش
اجراءات الصرف : لم يتبين وجود تسريب في الشبكات المدفونة
اجراءات البنية : إحلال وتجديد البنية 1.5/2
تركيب علايه بيبا بلاستيك
قاعدة التواليت : إحلال وتجديد منجعة القاعدة المغلقة
اجراءات الارضيات : إعادة تفريغ وحقق فاصل البانيو المباني بمادة كيما فليكس
مجموعة العزل : كيما فليكس

السياسات والمسئوليات



- تضمن الشركة اعمال الكشف الالكتروني لمدة 30 يوم من تاريخ الكشف الالكتروني.
- في حالة وجود خلل خلال فترة الضمان يجوز للعميل إجراء معاينة متابعة كشف إلكتروني بدون رسوم.
- في حالة تبين عدم وجود اضرار خلال معاينة متابعة الكشف الالكتروني يتحمل العميل رسوم زيارة تتراوح من 500 جنيه الي 1000 جنيه.
- في حالة إجراء الصيانة من خلال الشركة تضمن الشركة أعمال الصيانة لمدة ستة أشهر من تاريخ الصيانة.