

بيانات العميل

رقم المعاينة : 2025090109283060 تاريخ الكشف : 2025/09/02
اليوم : الثلاثاء رقم التليفون : 01111406050
اسم العميل : سعيد السيد القائم بالمعاينة : اسلام رشاد
العنوان : ش ز هريه عصمت من ش عين شمس بجوار 9 مسجدة القدسي
تسجيل الدخول : 02:24 PM تسجيل الخروج : 03:00 PM
عدد الوحدات : 1 الاجراء التالي : _

اختبارات شبكة تغذية المياه

اختبار ضغط المياه : تم
ضغط المياه البارد : تم عدد 1 تم الاختبار ولا يوجد أي تسريب
ضغط المياه الساخن : عدد
الكشف الحراري : تم عمل كشف حراري
الموجات الصوتية : تم عمل موجات صوتية
فحص الأكسسوارات : تم الفحص ولا يوجد أي تسريب
نتيجة الملاحظات : بعد الفحص والاختبار لم يتبين لنا وجود أي تسريب في شبكات التغذية المدفونة لحمام الضيوف

اختبارات شبكة الصرف

صرف حوض الوش : تم عدد 1 تم الاختبار ولا يوجد أي تسريب
صرف الفسالة : عدد
صرف البانيو : عدد
صرف حوض المطبخ : عدد
فحص البنية : تم عدد 1 لا يوجد علية بنية
فحص قاعدة التواليت : عدد لم يتم اختبار صرف القاعدة لأنها مقفولة
فحص خط التكيف : عدد
نتيجة الاختبارات : بعد الفحص والاختبار لم يتبين لنا وجود أي تسريب في شبكات الصرف المدفونة لحمام الضيوف

الاجراءات المطلوبة

اجراءات التغذية : لا يوجد
اجراءات الأكسسوارات : لا يوجد
اجراءات الصرف : لا يوجد
اجراءات البنية : تركيب علية بنية وتفتيلها بماده سيتوفيل
قاعدة التواليت : تشيك على مليجة القاعدة
اجراءات الارضيات : لا يوجد
مجموعة العزل : لا يوجد

السياسات والمسئوليات

- تضمن الشركة اعمال الكشف الالكتروني لمدة 30 يوم من تاريخ الكشف الالكتروني.
- في حالة وجود خلل خلال فترة الضمان يجوز للعميل إجراء معاينة متابعة كشف إلكتروني بدون رسوم.
- في حالة تبين عدم وجود اضرار خلال معاينة متابعة الكشف الالكتروني يتحمل العميل رسوم زيارة تتراوح من 500 جنيه الي 1000 جنيه.
- في حالة إجراء الصيانة من خلال الشركة تضمن الشركة أعمال الصيانة لمدة ستة أشهر من تاريخ الصيانة.