

بيانات العميل

رقم المعاينة : 2025090109365563 تاريخ الكشف : 2025/09/03
اليوم : الأربعاء رقم التليفون : 01226165268
اسم العميل : عمرو محمد عبد الجليل القانم بالمعاينة : اسلام رشاد
العنوان : السيفا بجوار كوبري الفالح منزل خاص المحافظة : القليوبية
تسجيل الدخول : 11:12 AM تسجيل الخروج : 01:16 PM
عدد الوحدات : 1 الاجراء التالي : _

اختبارات شبكة تغذية المياه

اختبار ضغط المياه : تم
عدد 1 تم الاختبار وتبين لنا وجود تسريب
ضغط المياه البارد : تم
عدد 1 تم الاختبار ولا يوجد أي تسريب
ضغط المياه الساخن : تم
الكشف الحراري : تم
الموجات الصوتية : تم
فحص الاكسسوارات : تم
تم عمل كشف حراري
تم عمل موجات صوتية
تم الفحص وتبين لنا وجود تسريب في الاكسسوار بالكامل
نتيجة الملاحظات : بعد الفحص والاختبار تبين لنا وجود تسريب في الخط البارد

اختبارات شبكة الصرف

صرف حوض الوش : تم
عدد 1 تم الاختبار ولا يوجد أي تسريب
صرف الغسالة : عدد
صرف البانيو : عدد
صرف حوض المطبخ : عدد
فحص البنية : تم
عدد 1 تم الاختبار ولا يوجد أي تسريب
فحص قاعدة التواليت : تم
عدد 1 تم الاختبار ولا يوجد أي تسريب
فحص خط التكيف : عدد
نتيجة الاختبارات : بعد الفحص والاختبار لم يتبين لنا وجود أي تسريب في شبكات الصرف المدفونة

الاجراءات المطلوبة

اجراءات التغذية : إحلال وتجديد الجزء التالف من الخط البارد (تسريب في كوع بسن داخلي نصف بوصة لخلاط الشاور)
اجراءات الاكسسوارات : إحلال وتجديد جميع الاكسسوار عدد ٦ محبس زاوية + ٥ طقم جلبة تطويل + ٢ طقم سنترك خلاط + قلب محبس دفن ٣/٤ + ٢ وصلة ٥٠ عادة + ٢ وصله شجرة ٥٠
اجراءات الصرف : لا يوجد
اجراءات البنية : لا يوجد
قاعدة التواليت : لا يوجد
اجراءات الارضيات : تفريغ وحقن فراغات السيراميك بماده سيتوفيل
مجموعة العزل : لا يوجد

السياسات والمسئوليات

- تضمن الشركة اعمال الكشف الالكتروني لمدة 30 يوم من تاريخ الكشف الالكتروني.
- في حالة وجود خلل خلال فترة الضمان يجوز للعميل إجراء معاينة متابعة كشف إلكتروني بدون رسوم.
- في حالة تبين عدم وجود اضرار خلال معاينة متابعة الكشف الالكتروني يتحمل العميل رسوم زيارة تتراوح من 500 جنيه الي 1000 جنيه.
- في حالة إجراء الصيانة من خلال الشركة تضمن الشركة أعمال الصيانة لمدة ستة أشهر من تاريخ الصيانة.