

بيانات العميل

رقم المعايينة : 2025090109415127 تاريخ الكشف : 2025/09/08
اليوم : الإثنين رقم التليفون : 01150780861
اسم العميل : مختار احمد عيسى القانم بالمعايينة : محمد كارم
العنوان : المرج المحافظة : القاهرة
تسجيل الدخول : 05:26 PM تسجيل الخروج : 06:14 PM
عدد الوحدات : 1 الاجراء التالي : معالجة

اختبارات شبكة تغذية المياه

اختبار ضغط المياه : تم
ضغط المياه البارد : تم عدد 1
تم الاختبار علي شبكه التغذية للخط البارد ولا يوجد تسريب
ضغط المياه الساخن : تم عدد 1
تم الاختبار علي شبكه التغذية للخط الساخن ولا يوجد تسريب
الكشف الحراري : تم
تم الاختبار بجهاز الاشعه تحت الحمراء
الموجات الصوتية : تم
تم الاختبار بجهاز الموجات الصوتيه
فحص الاكسسوارات : تم
تم الاختبار تبين وجود خلل في الاكسسوار الموجود في تقرير الزياره الاولى وتم حل المشكله
نتيجة الملاحظات : تم الاختبار والكشف علي شبكات التغذية المنفصلة ساخن-بارد علي قوه ضغط 10 بار ولا يوجد تسريب

اختبارات شبكة الصرف

صرف حوض الوش : تم عدد 1
تم الاختبار ولا يوجد تسريب
صرف الغسالة : تم عدد
لم يتم..صرف خارجي
صرف البانيو : تم عدد 1
تم الاختبار ولا يوجد تسريب
صرف حوض المطبخ : تم عدد 0
صرف خارجي
فحص البنية : تم عدد 1
يوجد خلل في جسم البنيه لعدم وجود علايه
فحص قاعدة التواليت : تم عدد 1
تم الاختبار .. لا يوجد تسريب
فحص خط التكيف : تم عدد 0
لا يوجد
نتيجة الاختبارات : تم الاختبار والكشف علي شبكات الصرف المدفونه ولا يوجد تسريب داخل الشبكات

الاجراءات المطلوبة

اجراءات التغذية : تم الاختبار.. ولا يوجد تسريب
اجراءات الاكسسوارات : تم إحلال وتجديد الاكسسوار المتهاك
اجراءات الصرف : تم الاختبار.. لا يوجد
اجراءات البنية : يتم تركيب علايه بنيه
قاعدة التواليت : لا يوجد
اجراءات الارضيات : لا يوجد
مجموعة العزل : لا يوجد

السياسات والمسئوليات

1. تضمن الشركة اعمال الكشف الالكتروني لمدة 30 يوم من تاريخ الكشف الالكتروني.
2. في حالة وجود خلل خلال فترة الضمان يجوز للعميل إجراء معاينة متابعة كشف إلكتروني بدون رسوم.
3. في حالة تبين عدم وجود اضرار خلال معاينة متابعة الكشف الالكتروني يتحمل العميل رسوم زيارة تتراوح من 500 جنيه الي 1000 جنيه.
4. في حالة إجراء الصيانة من خلال الشركة تضمن الشركة أعمال الصيانة لمدة ستة أشهر من تاريخ الصيانة.