

بيانات العميل

رقم المعايينة : 2025090111310865 تاريخ الكشف : 2025/09/02
اليوم : الثلاثاء رقم التليفون : 01129527026
اسم العميل : محمد مختار القانم بالمعايينة : اسلام رشاد
العنوان : شارع حشمت - بجوار وابور الطحين - نفق عثمان المحافظة : القليوبية
تسجيل الدخول : 03:28 PM تسجيل الخروج : 04:29 PM
عدد الوحدات : 1 الاجراء التالي : معالجة

اختبارات شبكة تغذية المياه

اختبار ضغط المياه : تم
ضغط المياه البارد : عدد 1 تم الاختبار ولا يوجد أي تسريب
ضغط المياه الساخن : عدد 1 تم الاختبار ولا يوجد أي تسريب
الكشف الحراري : تم عمل كشف حراري
الموجات الصوتية : تم عمل موجات صوتية
فحص الأكسسوارات : تم الفحص ولا يوجد أي تسريب
نتيجة الملاحظات : بعد الفحص والاختبار لم يتبين لنا وجود أي تسريب في شبكات التغذية المدفونة

اختبارات شبكة الصرف

صرف حوض الوش : عدد 1 تم الاختبار ولا يوجد أي تسريب
صرف الغسالة : عدد
صرف الباتيو : عدد
صرف حوض المطبخ : عدد
فحص البنية : عدد 1 لا يوجد علية بنية
فحص قاعدة التواليت : عدد 1 تم الاختبار ولا يوجد أي تسريب
فحص خط التكيف : عدد
نتيجة الاختبارات : بعد الفحص والاختبار لم يتبين لنا وجود أي تسريب في شبكات الصرف المدفونة

الاجراءات المطلوبة

اجراءات التغذية : لا يوجد
اجراءات الأكسسوارات : لا يوجد
اجراءات الصرف : لا يوجد
اجراءات البنية : تركيب علية بنية وتفتيلها بماده سيتوفيل
قاعدة التواليت : لا يوجد
اجراءات الارضيات : تفريغ وحقق فراغات السيراميك بماده سيتوفيل
مجموعة العزل : لا يوجد

السياسات والمسئوليات

- تضمن الشركة اعمال الكشف الالكتروني لمدة 30 يوم من تاريخ الكشف الالكتروني.
- في حالة وجود خلل خلال فترة الضمان يجوز للعميل إجراء معاينة متابعة كشف إلكتروني بدون رسوم.
- في حالة تبين عدم وجود اضرار خلال معاينة متابعة الكشف الالكتروني يتحمل العميل رسوم زيارة تتراوح من 500 جنيه الي 1000 جنيه.
- في حالة إجراء الصيانة من خلال الشركة تضمن الشركة أعمال الصيانة لمدة ستة أشهر من تاريخ الصيانة.