

بيانات العميل

رقم المعاينة : 2025090112242087 تاريخ الكشف : 2025/09/03
اليوم : الأربعاء رقم التليفون : 01115879936
اسم العميل : العميد اشرف عبد الله القائم بالمعاينة : محمد عبد الظاهر فهمي عبد العال يوسف
العنوان : المرج الجديد شارع اللوادر شارع انس بن مالك
عماره 3 المحافظة : القاهرة
تسجيل الدخول : 10:17 AM تسجيل الخروج : 11:33 AM
عدد الوحدات : 1 الاجراء التالي : معالجة

اختبارات شبكة تغذية المياه

اختبار ضغط المياه : تم
ضغط المياه البارد : تم عدد 1
تم الاختبار علي قوة ضغط (10) بار ولا يتبين لنا وجود تسريب
ضغط المياه الساخن : تم عدد 1
تم الاختبار علي قوة ضغط (10) بار ولا يتبين لنا وجود تسريب
الكشف الحراري : تم
الموجات الصوتية : تم
فحص الاكسسوارات : تم
تم الفحص وتبين لنا خلل
نتيجة الملاحظات : تم الاختبار والكشف علي شبكات التغذية ولم يتبين لنا وجود تسريب

اختبارات شبكة الصرف

صرف حوض الوش : تم عدد 1
صرف الفسالة : تم عدد 1
صرف البانيو : عدد
صرف حوض المطبخ : عدد
فحص البنية : تم عدد 1
فحص قاعدة التواليت : تم عدد 1
فحص خط التكيف : عدد
نتيجة الاختبارات : تم الاختبار والكشف علي شبكات الصرف ولم يتبين لنا وجود تسريب

الاجراءات المطلوبة

اجراءات التغذية :
اجراءات الاكسسوارات : التشيك علي جميع الاكسسوارات
اجراءات الصرف :
اجراءات البنية : تركيب علوية بيبه وتفتيلها بماده (السيئوفيل)
قاعدة التواليت : احلال وتجديد ملججه قاعدة التواليت
اجراءات الارضيات : تفريغ وحقق فراغات السيراميك بماده (السيئوفيل)
مجموعة العزل :

السياسات والمسئوليات

- تضمن الشركة اعمال الكشف الالكتروني لمدة 30 يوم من تاريخ الكشف الالكتروني.
- في حالة وجود خلل خلال فترة الضمان يجوز للعميل اجراء معاينة متابعة كشف إلكتروني بدون رسوم.
- في حالة تبين عدم وجود اضرار خلال معاينة متابعة الكشف الالكتروني يتحمل العميل رسوم زيارة تتراوح من 500 جنيه الي 1000 جنيه.
- في حالة اجراء الصيانة من خلال الشركة تضمن الشركة أعمال الصيانة لمدة ستة أشهر من تاريخ الصيانة.

